



**KẾT QUẢ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ
NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.900 M³/NGÀY ĐÊM TẠI KCN CHÂU SƠN –
THÁNG 04/2025**

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
Thời gian							
00:00 01-04-2025	15,72	9,79	7,63	0,04	20,46	2,45	0,47
01:00 01-04-2025	15,65	9,43	7,67	0,04	20,28	2,26	0,36
02:00 01-04-2025	15,54	9,06	7,71	0,04	20,06	2,09	0,33
03:00 01-04-2025	15,48	8,63	7,75	0,04	19,84	2,31	0,69
04:00 01-04-2025	15,49	8,35	7,78	0,04	19,63	2,16	0,47
05:00 01-04-2025	15,41	8,13	7,8	0,04	19,44	2,04	0,55
06:00 01-04-2025	15,49	8,03	7,78	0,04	19,37	2,34	28,14
07:00 01-04-2025	16,46	11,85	7,32	0,02	21,15	62,35	164,93
08:00 01-04-2025	16,65	16,75	7,28	0,03	21,62	118,61	102,95
09:00 01-04-2025	16,53	16,39	7,23	0,03	21,85	105,68	101,48
10:00 01-04-2025	16,32	14,25	7,2	0,03	22,13	98,85	82,33
11:00 01-04-2025	16,05	12,81	7,22	0,03	22,47	92,2	115,07
12:00 01-04-2025	16,28	12,88	7,22	0,04	22,67	115,57	141,56
13:00 01-04-2025	16,56	14,31	7,22	0,04	22,86	113,25	106,14
14:00 01-04-2025	16,25	13,8	7,24	0,04	22,91	121,09	123,64
15:00 01-04-2025	16,52	14,67	7,21	0,05	22,91	118,15	142,11
16:00 01-04-2025	17,16	18,28	7,19	0,05	22,91	115,9	62,02
17:00 01-04-2025	17,02	17,76	7,22	0,04	22,91	94,42	114,49
18:00 01-04-2025	17,14	16,06	7,2	0,04	22,88	113,16	25,87
19:00 01-04-2025	16,97	14,55	7,27	0,04	22,7	17,49	0,68
20:00 01-04-2025	16,86	13,51	7,34	0,05	22,54	5,43	0,37
21:00 01-04-2025	16,75	12,66	7,41	0,05	22,33	4,31	0,77
22:00 01-04-2025	16,63	11,91	7,46	0,05	22,12	2,4	0,63
23:00 01-04-2025	16,51	11,39	7,51	0,06	21,94	2,49	0,49
00:00 02-04-2025	16,39	10,96	7,55	0,05	21,77	2,57	0,43
01:00 02-04-2025	16,36	10,34	7,59	0,05	21,64	2,34	0,34
02:00 02-04-2025	16,22	9,87	7,63	0,06	21,49	2,32	0,48
03:00 02-04-2025	16,17	9,36	7,66	0,05	21,37	2,28	0,47
04:00 02-04-2025	16,12	9,28	7,68	0,05	21,27	2,07	0,42
05:00 02-04-2025	16,08	8,88	7,71	0,06	21,17	2,24	0,62
06:00 02-04-2025	16,26	8,63	7,6	0,05	21,31	2,24	41,85
07:00 02-04-2025	16,56	12,28	7,24	0,03	22,22	76,03	163,6
08:00 02-04-2025	16,48	15,74	7,23	0,04	22,56	109,94	59,01
09:00 02-04-2025	15,97	14,85	7,24	0,04	22,73	89,65	93,41
10:00 02-04-2025	15,74	13,58	7,25	0,04	22,88	83,72	58,8
11:00 02-04-2025	15,26	12,16	7,26	0,05	23,1	64,85	59,1
12:00 02-04-2025	14,94	11,02	7,34	0,04	23,42	69,61	126,42
13:00 02-04-2025	15,51	12,89	7,28	0,05	23,57	117,58	145,62
14:00 02-04-2025	15,78	14,07	7,25	0,05	23,58	120,5	86,36



Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
15:00 02-04-2025	15,56	13,55	7,27	0,05	23,58	113,37	143,04
16:00 02-04-2025	15,84	15,71	7,32	0,05	23,53	114,21	78,71
17:00 02-04-2025	15,87	17,18	7,3	0,05	23,49	94,11	117,5
18:00 02-04-2025	16,01	16,45	7,34	0,05	23,47	108,28	27,19
19:00 02-04-2025	16,01	14,49	7,32	0,05	23,31	25,81	0,75
20:00 02-04-2025	15,88	13,2	7,4	0,05	23,11	5,9	0,69
21:00 02-04-2025	15,73	12,09	7,45	0,05	22,88	4,83	0,46
22:00 02-04-2025	15,57	11,55	7,5	0,05	22,66	3,16	0,69
23:00 02-04-2025	15,48	10,75	7,55	0,05	22,46	2,75	0,72
00:00 03-04-2025	15,38	10,46	7,6	0,05	22,28	2,42	0,68
01:00 03-04-2025	15,34	9,94	7,62	0,05	22,14	2,5	0,51
02:00 03-04-2025	15,21	9,4	7,65	0,06	22,02	2,22	0,8
03:00 03-04-2025	15,13	8,96	7,68	0,06	21,91	2,24	0,62
04:00 03-04-2025	15,09	8,68	7,68	0,06	21,82	2,49	0,67
05:00 03-04-2025	15,09	8,35	7,72	0,06	21,71	2,59	0,3
06:00 03-04-2025	15,24	8,27	7,59	0,05	21,79	2,24	55,86
07:00 03-04-2025	15,76	13,74	7,13	0,03	22,65	79,38	121,62
08:00 03-04-2025	15,6	15,29	7,15	0,03	23,06	99,36	60,5
09:00 03-04-2025	15,2	13,56	7,17	0,04	23,3	113,19	145,09
10:00 03-04-2025	15,15	13,36	7,16	0,04	23,53	137,76	108,03
11:00 03-04-2025	14,79	12,39	7,16	0,04	23,76	80,26	56,55
12:00 03-04-2025	14,33	10,58	7,19	0,05	24,04	81,45	107,76
13:00 03-04-2025	14,56	11,02	7,17	0,05	24,13	73,28	81,56
14:00 03-04-2025	14,23	10,52	7,19	0,06	24,14	90,68	156,59
15:00 03-04-2025	14,7	12,04	7,18	0,06	24,06	124,29	115,97
16:00 03-04-2025	15,05	14,13	7,16	0,05	23,95	109,23	95,8
17:00 03-04-2025	15,22	15,22	7,16	0,05	23,86	100,68	103,21
18:00 03-04-2025	15,38	15,08	7,18	0,05	23,8	121,2	70,77
19:00 03-04-2025	15,36	13,15	7,27	0,05	23,63	43,59	0,81
20:00 03-04-2025	15,18	12,1	7,35	0,05	23,44	6,92	1,11
21:00 03-04-2025	15,09	11,02	7,41	0,05	23,26	5,41	0,86
22:00 03-04-2025	14,87	10,66	7,46	0,06	23,05	3,32	0,78
23:00 03-04-2025	14,74	9,86	7,52	0,06	22,83	2,63	0,85
00:00 04-04-2025	14,64	9,3	7,56	0,06	22,62	2,88	0,61
01:00 04-04-2025	14,64	9,07	7,6	0,06	22,45	2,43	0,74
02:00 04-04-2025	14,57	8,73	7,64	0,06	22,25	2,59	1,12
03:00 04-04-2025	14,46	8,44	7,67	0,06	22,08	2,72	0,95
04:00 04-04-2025	14,44	8,08	7,7	0,06	21,94	2,57	0,88
05:00 04-04-2025	14,43	7,76	7,72	0,06	21,81	2,56	0,86
06:00 04-04-2025	14,5	7,79	7,7	0,06	21,76	2,3	28,24
07:00 04-04-2025	15,26	12,34	7,27	0,03	22,82	57,02	162,1
08:00 04-04-2025	15,2	15,13	7,37	0,03	23,32	105,6	66,05
09:00 04-04-2025	14,69	12,93	7,42	0,04	23,58	102,75	133,74
10:00 04-04-2025	14,64	12,07	7,33	0,05	23,83	105,67	106,96
11:00 04-04-2025	14,7	12,61	7,39	0,05	24,06	117,69	155,42

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
12:00 04-04-2025	14,99	13,14	7,25	0,06	24,13	133,38	138
13:00 04-04-2025	15,06	13,17	7,31	0,06	24,13	118,89	52,42
14:00 04-04-2025	14,8	12,21	7,19	0,05	24,13	76,16	69,43
15:00 04-04-2025	14,89	12,31	7,24	0,05	24,13	108,69	145,76
16:00 04-04-2025	15,37	13,97	7,12	0,05	24,06	106,34	66,85
17:00 04-04-2025	15,27	13,77	7,12	0,05	24,03	98,67	108,63
18:00 04-04-2025	15,64	13,2	7,12	0,05	24	73,28	6,95
19:00 04-04-2025	15,46	11,87	7,19	0,06	23,94	8,69	0,95
20:00 04-04-2025	15,43	10,93	7,27	0,06	23,86	4,48	0,88
21:00 04-04-2025	15,25	10,29	7,3	0,06	23,77	3,48	0,73
22:00 04-04-2025	15,06	9,76	7,37	0,07	23,69	2,72	0,8
23:00 04-04-2025	15,03	9,33	7,42	0,07	23,62	1,98	0,82
00:00 05-04-2025	15,01	8,82	7,46	0,07	23,54	1,91	0,98
01:00 05-04-2025	14,8	8,46	7,47	0,08	23,49	1,84	0,66
02:00 05-04-2025	14,82	8,19	7,52	0,08	23,4	2,26	0,89
03:00 05-04-2025	14,78	7,86	7,55	0,08	23,36	2,43	0,7
04:00 05-04-2025	14,77	7,66	7,58	0,08	23,31	2,19	0,6
05:00 05-04-2025	14,66	7,35	7,61	0,08	23,23	2,75	0,82
06:00 05-04-2025	14,66	7,26	7,64	0,09	23,16	2,21	0,43
07:00 05-04-2025	15,58	10,36	7,28	0,05	23,33	60,01	137,67
08:00 05-04-2025	15,44	13,22	7,32	0,04	23,66	100,73	96,94
09:00 05-04-2025	14,89	11,41	7,37	0,05	23,72	117,07	136,95
10:00 05-04-2025	14,99	12,18	7,27	0,05	23,79	108,04	69,39
11:00 05-04-2025	14,74	11,48	7,26	0,05	23,85	83,12	81,77
12:00 05-04-2025	14,73	11,27	7,38	0,05	23,86	85,2	88,12
13:00 05-04-2025	14,66	10,96	7,38	0,05	23,92	74,39	92,21
14:00 05-04-2025	15,02	12,04	7,25	0,05	23,93	101,29	133,56
15:00 05-04-2025	15,33	12,04	7,24	0,05	23,94	106,95	108,5
16:00 05-04-2025	15,49	12,12	7,28	0,05	23,94	108,56	79,62
17:00 05-04-2025	15,9	13,2	7,34	0,05	23,94	91,76	79,21
18:00 05-04-2025	16,14	13,88	7,3	0,05	23,94	92,83	53,04
19:00 05-04-2025	16,15	12,42	7,33	0,06	23,89	33,22	0,53
20:00 05-04-2025	16,04	11,31	7,42	0,06	23,81	7,54	0,79
21:00 05-04-2025	15,92	10,94	7,45	0,06	23,74	7,87	0,73
22:00 05-04-2025	15,78	10,29	7,53	0,07	23,65	4,47	0,58
23:00 05-04-2025	15,7	9,67	7,58	0,07	23,56	2,36	0,64
00:00 06-04-2025	15,56	9,25	7,63	0,07	23,49	2,21	0,64
01:00 06-04-2025	15,55	8,92	7,44	0,08	23,4	2,31	0,76
02:00 06-04-2025	15,44	8,68	7,45	0,08	23,35	1,86	0,68
03:00 06-04-2025	15,38	8,32	7,5	0,08	23,31	1,43	0,77
04:00 06-04-2025	15,33	8,01	7,53	0,08	23,23	1,84	0,79
05:00 06-04-2025	15,3	7,87	7,55	0,08	23,19	2,2	0,71
06:00 06-04-2025	15,17	7,56	7,58	0,09	23,12	1,94	0,84
07:00 06-04-2025	16,12	11,17	7,44	0,06	23,4	37,88	152,43
08:00 06-04-2025	16,01	13,56	7,36	0,04	23,75	120,54	150,16

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
09:00 06-04-2025	16,23	15,31	7,35	0,05	23,88	124,82	82,41
10:00 06-04-2025	15,83	14,04	7,33	0,05	23,98	98,08	82,25
11:00 06-04-2025	15,68	12,79	7,2	0,05	24,03	102,62	135,24
12:00 06-04-2025	15,9	14,18	7,32	0,06	24,03	108,48	81,1
13:00 06-04-2025	15,88	14,42	7,29	0,06	24,03	94,22	81,03
14:00 06-04-2025	15,65	13,46	7,15	0,06	24,03	84,43	80,86
15:00 06-04-2025	15,76	12,82	7,25	0,06	24,03	92,35	41,05
16:00 06-04-2025	15,65	11,3	7,25	0,06	24,01	23,06	0,67
17:00 06-04-2025	15,54	10,66	7,32	0,07	23,94	5,03	0,57
18:00 06-04-2025	15,49	9,92	7,35	0,07	23,84	3,01	0,79
19:00 06-04-2025	15,32	9,54	7,4	0,08	23,76	2,54	0,7
20:00 06-04-2025	15,25	9,18	7,44	0,08	23,67	2,38	0,63
21:00 06-04-2025	15,17	8,75	7,5	0,08	23,58	2,18	0,63
22:00 06-04-2025	15,04	8,49	7,54	0,08	23,49	2,23	0,72
23:00 06-04-2025	15,06	8,17	7,53	0,09	23,4	2,36	0,62
00:00 07-04-2025	14,92	7,97	7,59	0,09	23,3	1,96	0,74
01:00 07-04-2025	14,95	7,66	7,62	0,09	23,2	1,88	1
02:00 07-04-2025	14,91	7,42	7,64	0,09	23,06	2,71	0,86
03:00 07-04-2025	14,87	7,34	7,64	0,09	22,94	2,45	0,85
04:00 07-04-2025	14,88	7,17	7,66	0,09	22,82	2,38	0,74
05:00 07-04-2025	14,81	6,95	7,7	0,09	22,71	2,15	0,72
06:00 07-04-2025	14,77	6,76	7,73	0,09	22,6	3,04	0,76
07:00 07-04-2025	14,71	6,7	7,75	0,09	22,51	2,54	0,64
08:00 07-04-2025	14,72	6,5	7,77	0,09	22,5	2,68	0,81
09:00 07-04-2025	14,7	6,4	7,73	0,09	22,5	2,39	0,76
10:00 07-04-2025	14,68	6,35	7,78	0,1	22,5	1,66	0,85
11:00 07-04-2025	14,6	6,26	7,81	0,1	22,5	1,67	0,75
12:00 07-04-2025	14,62	6,17	7,82	0,1	22,55	2,04	0,72
13:00 07-04-2025	14,61	6,13	7,77	0,11	22,6	1,43	0,88
14:00 07-04-2025	14,58	6,03	7,82	0,11	22,69	1,98	0,69
15:00 07-04-2025	14,57	5,96	7,83	0,11	22,78	2,63	0,41
16:00 07-04-2025	14,55	5,91	7,85	0,12	22,81	2,41	0,32
17:00 07-04-2025	14,55	5,99	7,87	0,12	22,9	2,42	0,45
18:00 07-04-2025	14,57	5,83	7,87	0,13	22,91	2,34	0,76
19:00 07-04-2025	14,5	5,75	7,88	0,13	22,91	2,58	0,9
20:00 07-04-2025	14,52	5,71	7,84	0,13	22,83	2,8	1,42
21:00 07-04-2025	14,38	5,71	7,88	0,13	22,81	2,9	0,81
22:00 07-04-2025	14,4	5,63	7,9	0,13	22,78	2,52	0,75
23:00 07-04-2025	14,36	5,76	7,93	0,13	22,71	2,39	0,94
00:00 08-04-2025	14,36	5,52	7,95	0,13	22,65	2,8	1,29
01:00 08-04-2025	14,39	5,44	7,94	0,14	22,6	2,51	0,78
02:00 08-04-2025	14,37	5,66	7,94	0,13	22,53	2,83	0,99
03:00 08-04-2025	14,36	5,44	7,95	0,14	22,46	2,89	0,82
04:00 08-04-2025	14,42	5,5	7,98	0,14	22,4	3,25	0,89
05:00 08-04-2025	14,42	5,37	7,98	0,14	22,32	2,64	0,89

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
06:00 08-04-2025	14,41	5,6	7,92	0,13	22,32	2,94	20
07:00 08-04-2025	15,32	10,3	7,3	0,04	22,93	37,03	85,25
08:00 08-04-2025	14,4	11,5	7,29	0,04	23,5	80,12	84,96
09:00 08-04-2025	14,15	10,73	7,37	0,05	23,86	94,08	144,94
10:00 08-04-2025	14,58	13,41	7,34	0,06	24,17	123,82	109,45
11:00 08-04-2025	14,44	12,65	7,36	0,06	24,49	107,55	75,82
12:00 08-04-2025	14,4	12,25	7,25	0,07	24,69	108,64	154,92
13:00 08-04-2025	14,81	13,47	7,31	0,07	24,68	118,26	81,37
14:00 08-04-2025	14,89	12,98	7,18	0,07	24,74	113,83	159,89
15:00 08-04-2025	15,33	13,25	7,08	0,07	24,78	124,32	80,06
16:00 08-04-2025	15,56	12,69	7,1	0,07	24,69	116,62	145,32
17:00 08-04-2025	16,08	13,49	7,09	0,07	24,68	118,02	73,07
18:00 08-04-2025	16,62	13,71	7,18	0,07	24,68	116,24	60,11
19:00 08-04-2025	16,54	12,53	7,16	0,08	24,66	27,7	0,19
20:00 08-04-2025	16,44	11,63	7,26	0,08	24,59	6,33	0,28
21:00 08-04-2025	16,36	11,08	7,34	0,09	24,57	4,4	0,29
22:00 08-04-2025	16,25	10,67	7,37	0,09	24,5	2,86	0,31
23:00 08-04-2025	16,25	10,11	7,44	0,1	24,42	2,26	0,25
00:00 09-04-2025	16,17	9,73	7,51	0,1	24,33	1,95	0,28
01:00 09-04-2025	16,1	9,27	7,54	0,11	24,25	1,96	0,55
02:00 09-04-2025	16,02	9,22	7,61	0,11	24,18	1,96	0,98
03:00 09-04-2025	15,98	8,86	7,62	0,11	24,13	1,84	0,59
04:00 09-04-2025	16	8,59	7,66	0,12	24,04	1,58	0,62
05:00 09-04-2025	15,99	8,37	7,71	0,12	24,03	2	0,59
06:00 09-04-2025	15,92	8,04	7,7	0,13	23,95	2,23	28,41
07:00 09-04-2025	17,34	11,77	7,29	0,06	24,16	55,39	165,08
08:00 09-04-2025	16,88	14,61	7,23	0,06	24,42	118,18	90,02
09:00 09-04-2025	16,46	13,17	7,14	0,07	24,53	95,55	83,5
10:00 09-04-2025	16,22	12,12	7,2	0,07	24,68	103,56	129,71
11:00 09-04-2025	16,35	12,51	7,25	0,08	24,78	114,61	88,64
12:00 09-04-2025	16,23	12,6	7,25	0,09	24,81	118,22	133,99
13:00 09-04-2025	16,23	12,92	7,11	0,09	24,9	109,95	81,28
14:00 09-04-2025	16,03	12,56	7,15	0,09	24,96	96,5	145,82
15:00 09-04-2025	16,33	13,2	7,09	0,09	24,87	121,86	92,85
16:00 09-04-2025	16,36	13,43	7,11	0,09	24,87	101,48	100,06
17:00 09-04-2025	16,55	14,46	7,23	0,08	24,87	113,07	106,08
18:00 09-04-2025	16,92	13,86	7,25	0,09	24,86	113,2	72,01
19:00 09-04-2025	16,7	12,86	7,3	0,09	24,87	39,87	0,74
20:00 09-04-2025	16,49	11,7	7,39	0,1	24,87	7,36	0,68
21:00 09-04-2025	16,36	10,85	7,46	0,12	24,87	4,95	0,68
22:00 09-04-2025	16,2	10,09	7,53	0,13	24,87	2,75	0,48
23:00 09-04-2025	16,07	9,62	7,58	0,14	24,87	2,01	0,71
00:00 10-04-2025	15,96	8,96	7,63	0,15	24,83	2,22	0,89
01:00 10-04-2025	15,87	8,71	7,63	0,16	24,78	2,25	0,98
02:00 10-04-2025	15,77	8,31	7,68	0,16	24,78	2,13	0,83

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
03:00 10-04-2025	15,64	7,87	7,73	0,17	24,76	2,69	0,76
04:00 10-04-2025	15,65	7,58	7,76	0,18	24,68	2,1	0,82
05:00 10-04-2025	15,56	7,28	7,8	0,19	24,68	1,56	0,76
06:00 10-04-2025	15,47	7,08	7,83	0,19	24,68	1,96	7,92
07:00 10-04-2025	16,39	9,3	7,4	0,09	24,52	23,64	84,42
08:00 10-04-2025	15,71	10,29	7,34	0,08	24,65	74,72	84,35
09:00 10-04-2025	14,97	9,62	7,24	0,08	24,84	80,86	83,75
10:00 10-04-2025	14,81	9,84	7,33	0,09	24,96	95,37	137,08
11:00 10-04-2025	15,08	11,76	7,36	0,09	25,04	108,25	89,05
12:00 10-04-2025	15	11,72	7,26	0,1	25,06	111	153,87
13:00 10-04-2025	15,2	12,1	7,27	0,1	25,06	114,63	87,69
14:00 10-04-2025	15,03	11,97	7,32	0,1	25,06	118,89	158,94
15:00 10-04-2025	15,24	12,72	7,23	0,1	25,06	129,27	86,81
16:00 10-04-2025	15,2	12,8	7,21	0,1	25,01	112,06	127,41
17:00 10-04-2025	15,39	12,73	7,26	0,1	24,97	123,78	106,83
18:00 10-04-2025	15,28	11,3	7,37	0,11	24,97	107,05	18,84
19:00 10-04-2025	15,08	10,47	7,48	0,12	24,97	16,89	0,53
20:00 10-04-2025	14,98	9,89	7,55	0,14	24,91	5,86	0,41
21:00 10-04-2025	14,89	9,37	7,59	0,16	24,87	4,11	0,31
22:00 10-04-2025	14,86	9,13	7,63	0,17	24,87	2,37	0,34
23:00 10-04-2025	14,72	8,47	7,69	0,16	24,87	1,76	0,3
00:00 11-04-2025	14,69	8,4	7,74	0,17	24,87	2,12	0,28
01:00 11-04-2025	14,59	7,81	7,78	0,18	24,82	1,55	0,09
02:00 11-04-2025	14,48	7,6	7,81	0,19	24,78	2	0,19
03:00 11-04-2025	14,54	7,44	7,83	0,2	24,78	1,19	0,38
04:00 11-04-2025	14,44	7	7,84	0,2	24,78	1,1	0,35
05:00 11-04-2025	14,48	6,78	7,87	0,22	24,78	1,58	0,33
06:00 11-04-2025	14,41	6,63	7,89	0,23	24,78	1,31	-3,9
07:00 11-04-2025	15,08	8,66	7,51	0,12	24,7	20,12	92,4
08:00 11-04-2025	14,5	11,2	7,27	0,09	24,82	92,26	118,66
09:00 11-04-2025	14,48	12,25	7,1	0,1	24,88	97,33	84,46
10:00 11-04-2025	14,22	11,6	7,14	0,11	25,03	86,27	90,24
11:00 11-04-2025	14,11	11,45	7,2	0,11	25,29	93,78	89,77
12:00 11-04-2025	14,11	11,77	7,22	0,13	25,54	105,88	155,46
13:00 11-04-2025	14,48	13,16	7,21	0,14	25,58	114,34	95,34
14:00 11-04-2025	14,4	12,82	7,21	0,14	25,67	121,26	159,67
15:00 11-04-2025	14,67	13,13	7,19	0,14	25,68	134,21	112,61
16:00 11-04-2025	14,83	13,82	7,18	0,14	25,65	114,36	99,72
17:00 11-04-2025	14,69	12,78	7,18	0,14	25,64	117,06	111,74
18:00 11-04-2025	14,82	12,7	7,18	0,13	25,61	108,61	19,96
19:00 11-04-2025	14,75	11,49	7,26	0,15	25,72	14,57	0,17
20:00 11-04-2025	14,62	10,94	7,33	0,16	25,75	5,53	0,38
21:00 11-04-2025	14,47	10,08	7,4	0,17	25,84	4,92	0,26
22:00 11-04-2025	14,46	9,65	7,47	0,19	25,85	3,06	0,32
23:00 11-04-2025	14,33	9,12	7,5	0,2	25,76	1,99	0,32

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
00:00 12-04-2025	14,27	8,54	7,56	0,21	25,75	1,78	0,76
01:00 12-04-2025	14,21	8,19	7,6	0,22	25,73	1,77	0,77
02:00 12-04-2025	14,14	8,22	7,63	0,23	25,65	1,84	0,8
03:00 12-04-2025	14,13	7,7	7,66	0,24	25,65	2,23	0,65
04:00 12-04-2025	14,07	7,39	7,69	0,24	25,58	1,93	0,73
05:00 12-04-2025	14,08	7,1	7,73	0,26	25,55	2,03	0,57
06:00 12-04-2025	14,01	6,9	7,76	0,26	25,55	1,98	0,74
07:00 12-04-2025	14,82	9,47	7,32	0,14	25,31	54,23	152,06
08:00 12-04-2025	14,43	10,69	7,2	0,1	25,44	95,99	87,49
09:00 12-04-2025	14,06	9,73	7,2	0,11	25,6	109,2	109,32
10:00 12-04-2025	13,98	9,8	7,22	0,12	25,76	105,01	102,69
11:00 12-04-2025	13,92	9,72	7,24	0,13	25,9	98,01	82,23
12:00 12-04-2025	13,79	10,02	7,25	0,14	26,07	96,92	121,26
13:00 12-04-2025	13,99	10,53	7,23	0,15	26,27	112,89	133,76
14:00 12-04-2025	14,08	11,2	7,2	0,16	26,18	136,46	125,96
15:00 12-04-2025	13,98	11,35	7,19	0,14	26,04	118,71	99,82
16:00 12-04-2025	13,86	10,94	7,19	0,14	25,97	106,8	80,08
17:00 12-04-2025	13,63	10,47	7,2	0,14	25,95	92,78	106,55
18:00 12-04-2025	13,72	10,52	7,29	0,15	25,91	114,15	46,55
19:00 12-04-2025	13,64	9,61	7,39	0,16	25,95	16,83	0,41
20:00 12-04-2025	13,54	9,11	7,48	0,17	25,9	6,28	0,35
21:00 12-04-2025	13,5	8,52	7,57	0,17	25,75	4,72	0,67
22:00 12-04-2025	13,43	8,24	7,65	0,17	25,59	2,62	0,6
23:00 12-04-2025	13,36	7,85	7,69	0,18	25,43	1,93	0,82
00:00 13-04-2025	13,28	7,52	7,75	0,18	25,23	2,28	0,74
01:00 13-04-2025	13,28	7,16	7,8	0,18	25,04	2,66	0,56
02:00 13-04-2025	13,27	7,02	7,84	0,18	24,8	2,18	0,47
03:00 13-04-2025	13,24	6,8	7,87	0,17	24,59	1,65	0,55
04:00 13-04-2025	13,25	6,65	7,89	0,17	24,4	2,13	0,51
05:00 13-04-2025	13,25	6,46	7,91	0,16	24,23	1,65	0,43
06:00 13-04-2025	13,28	6,38	7,92	0,16	24,07	1,33	0,76
07:00 13-04-2025	13,25	6,16	7,94	0,15	23,87	40,79	153,49
08:00 13-04-2025	13,23	6,16	7,98	0,14	23,68	116,32	98,14
09:00 13-04-2025	13,2	6,04	8,01	0,14	23,53	103,68	117,64
10:00 13-04-2025	13,14	5,92	8,03	0,14	23,41	127,62	141,07
11:00 13-04-2025	13,12	5,81	8,04	0,14	23,52	125,45	115,16
12:00 13-04-2025	13,16	5,72	8,05	0,16	23,67	129,04	125,34
13:00 13-04-2025	13,18	5,68	8,04	0,18	23,82	122,63	132,51
14:00 13-04-2025	13,08	5,6	8,03	0,18	23,96	119,94	79,6
15:00 13-04-2025	13,39	8,54	7,6	0,12	24,65	112,85	112,38
16:00 13-04-2025	13,42	9,66	7,33	0,1	25,14	77,74	0,47
17:00 13-04-2025	13,31	8,76	7,4	0,13	25,04	6,52	0,34
18:00 13-04-2025	13,32	8,21	7,47	0,14	24,91	2,63	0,37
19:00 13-04-2025	13,12	7,81	7,52	0,14	24,74	1,61	0,31
20:00 13-04-2025	13,02	7,32	7,58	0,14	24,6	1,81	0,54

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
21:00 13-04-2025	13,02	7,13	7,62	0,15	24,45	1,81	0,47
22:00 13-04-2025	12,94	6,74	7,66	0,15	24,28	2,34	0,29
23:00 13-04-2025	12,83	6,54	7,69	0,15	24,16	1,6	0,35
00:00 14-04-2025	13,03	6,4	7,73	0,15	24	1,72	0,54
01:00 14-04-2025	13,01	6,19	7,76	0,14	23,87	1,98	0,41
02:00 14-04-2025	13,02	6,13	7,79	0,14	23,73	1,84	0,58
03:00 14-04-2025	13,03	5,9	7,82	0,14	23,61	1,68	0,7
04:00 14-04-2025	13,03	5,86	7,84	0,14	23,48	1,76	0,97
05:00 14-04-2025	12,95	5,72	7,86	0,14	23,38	1,73	0,87
06:00 14-04-2025	12,88	5,62	7,88	0,14	23,31	1,91	0,93
07:00 14-04-2025	12,89	5,56	7,91	0,13	23,19	2,03	14,77
08:00 14-04-2025	12,79	5,54	7,92	0,13	23,12	52,37	83,51
09:00 14-04-2025	12,84	5,59	7,94	0,13	23,16	-127,5	0,73
10:00 14-04-2025	12,84	5,4	7,94	0,14	23,37	-127,5	0,5
11:00 14-04-2025	12,81	5,29	7,94	0,16	23,57	-50,04	21,72
12:00 14-04-2025	12,85	5,45	7,96	0,18	23,84	47,42	84,8
13:00 14-04-2025	12,8	5,25	7,96	0,21	24,16	138,6	84,08
14:00 14-04-2025	12,99	8,38	7,5	0,12	25,26	78,37	76,85
15:00 14-04-2025	13,02	9,54	7,23	0,1	25,7	148,82	78,44
16:00 14-04-2025	13,25	11,13	7,12	0,12	25,61	141,97	61,07
17:00 14-04-2025	13,54	13,17	7,11	0,12	25,5	43,37	63,18
18:00 14-04-2025	13,64	13,74	7,13	0,12	25,4	85,71	63,31
19:00 14-04-2025	13,61	13,6	7,15	0,11	25,34	89,5	0,51
20:00 14-04-2025	13,49	12,08	7,22	0,11	25,18	71,06	0,73
21:00 14-04-2025	13,35	11,23	7,3	0,12	25,01	1,87	0,65
22:00 14-04-2025	13,26	10,34	7,37	0,12	24,85	1,42	0,66
23:00 14-04-2025	13,19	9,66	7,43	0,13	24,7	2,38	0,68
00:00 15-04-2025	13,13	9,16	7,47	0,13	24,54	2,05	0,83
01:00 15-04-2025	13,08	8,73	7,52	0,13	24,38	2,58	0,53
02:00 15-04-2025	12,98	8,3	7,56	0,13	24,22	2,36	0,7
03:00 15-04-2025	12,94	7,97	7,6	0,13	24,04	2,36	0,85
04:00 15-04-2025	12,88	7,62	7,64	0,13	23,87	2,51	0,78
05:00 15-04-2025	12,84	7,32	7,67	0,13	23,71	2,28	0,85
06:00 15-04-2025	12,77	7,18	7,7	0,13	23,63	2,28	15,03
07:00 15-04-2025	12,78	6,94	7,73	0,13	23,6	20,6	85,37
08:00 15-04-2025	12,74	6,74	7,76	0,14	23,65	309,32	84,41
09:00 15-04-2025	12,67	6,59	7,78	0,15	23,87	70,66	22,37
10:00 15-04-2025	12,62	6,42	7,79	0,17	24,26	30,09	63,53
11:00 15-04-2025	12,57	6,35	7,8	0,21	24,75	28,44	63,99
12:00 15-04-2025	12,53	6,17	7,81	0,27	25,3	25,88	61,66
13:00 15-04-2025	12,7	8,03	7,62	0,27	26	77,02	85,45
14:00 15-04-2025	12,97	10,44	7,26	0,18	26,42	147,84	84,33
15:00 15-04-2025	13,08	11,15	7,25	0,19	26,32	183,33	83,41
16:00 15-04-2025	13,16	11,14	7,26	0,19	26,15	273,93	83,4
17:00 15-04-2025	13,36	12,13	7,25	0,18	25,99	227,09	83,18

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
18:00 15-04-2025	13,72	13,66	7,24	0,17	25,85	362,42	38,34
19:00 15-04-2025	12,64	11,15	6,72	0,15	23,41	33,21	0,69
20:00 15-04-2025	13,58	10,59	7,41	0,16	25,39	3,37	0,42
21:00 15-04-2025	13,5	9,98	7,47	0,17	25,25	3,36	0,19
22:00 15-04-2025	13,34	9,35	7,52	0,17	25,1	3,68	0,36
23:00 15-04-2025	13,25	8,7	7,57	0,17	24,92	1,66	0,46
00:00 16-04-2025	13,14	8,15	7,61	0,16	24,72	2,15	0,32
01:00 16-04-2025	13,08	7,74	7,64	0,16	24,55	2,1	0,4
02:00 16-04-2025	13	7,5	7,68	0,16	24,39	1,71	0,34
03:00 16-04-2025	12,99	7,11	7,71	0,16	24,24	1,41	0,29
04:00 16-04-2025	12,92	6,93	7,74	0,16	24,08	1,55	0,58
05:00 16-04-2025	12,83	6,66	7,76	0,16	23,93	1,95	0,62
06:00 16-04-2025	12,93	7,1	7,7	0,14	23,98	1,62	35,99
07:00 16-04-2025	13,52	11,04	7,28	0,07	24,79	13,86	72,34
08:00 16-04-2025	13,62	15,1	7,28	0,09	25,31	50,1	7,76
09:00 16-04-2025	13,19	12,59	7,32	0,12	25,6	74,08	64,37
10:00 16-04-2025	13,05	10,9	7,33	0,14	25,95	98,28	84,9
11:00 16-04-2025	13,15	11,64	7,32	0,16	26,27	143,15	84,42
12:00 16-04-2025	13,21	11,86	7,3	0,18	26,55	134,87	42,45
13:00 16-04-2025	13,27	11,64	7,29	0,2	26,65	104,74	84,1
14:00 16-04-2025	13,3	11,23	7,27	0,19	26,65	69,05	84,26
15:00 16-04-2025	13,47	11,3	7,25	0,18	26,52	242,98	84
16:00 16-04-2025	13,66	11,59	7,23	0,19	26,33	269,42	42,46
17:00 16-04-2025	14,14	13,86	7,23	0,16	26,07	68,67	84,12
18:00 16-04-2025	14,52	14,62	7,22	0,15	25,98	159,32	54,84
19:00 16-04-2025	14,68	12,56	7,27	0,15	25,84	10,91	0,63
20:00 16-04-2025	14,42	11,48	7,35	0,14	25,68	1,8	0,36
21:00 16-04-2025	14,32	10,64	7,42	0,14	25,52	1,84	0,57
22:00 16-04-2025	14,21	10,52	7,46	0,15	25,41	1,67	0,46
23:00 16-04-2025	14,03	9,54	7,52	0,16	25,32	1,37	0,3
00:00 17-04-2025	14,03	9,05	7,59	0,17	25,25	1,22	0,31
01:00 17-04-2025	13,9	8,53	7,65	0,17	25,16	2,01	0,38
02:00 17-04-2025	13,86	8,21	7,72	0,18	25,1	1,41	0,35
03:00 17-04-2025	13,79	7,78	7,75	0,19	25,06	1,37	0,44
04:00 17-04-2025	13,73	7,56	7,71	0,2	25,01	1,69	0,35
05:00 17-04-2025	13,5	7,3	7,72	0,2	24,97	1,48	0,49
06:00 17-04-2025	13,45	7,45	7,66	0,18	25	2,31	28,89
07:00 17-04-2025	14,08	11,06	7,24	0,09	25,35	158,41	99,45
08:00 17-04-2025	13,72	11,24	7,26	0,11	25,7	190,88	70,84
09:00 17-04-2025	13,43	10,13	7,25	0,13	25,88	158,71	14,3
10:00 17-04-2025	13,35	9,48	7,28	0,16	26,02	109,45	119,51
11:00 17-04-2025	13,78	10,29	7,24	0,16	26,11	379,12	70,3
12:00 17-04-2025	13,88	10,41	7,27	0,16	26,36	189,01	49,58
13:00 17-04-2025	14,11	10,58	7,25	0,18	26,69	138,76	84,08
14:00 17-04-2025	14,33	10,65	7,23	0,23	26,69	226,77	83,97

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
15:00 17-04-2025	14,58	10,5	7,19	0,23	26,58	281,95	49,21
16:00 17-04-2025	14,9	10,7	7,19	0,22	26,46	54,15	84,36
17:00 17-04-2025	15,39	11,04	7,17	0,2	26,34	87,77	84,16
18:00 17-04-2025	15,86	11,4	7,15	0,19	26,28	206,91	56,11
19:00 17-04-2025	16,03	10,45	7,18	0,18	26,24	2,09	0,49
20:00 17-04-2025	15,92	9,76	7,26	0,2	26,14	2,78	0,54
21:00 17-04-2025	15,87	12,42	7,33	0,2	26,12	2,53	0,45
22:00 17-04-2025	15,78	8,79	7,4	0,2	26,04	2,47	0,32
23:00 17-04-2025	15,62	8,42	7,46	0,22	26,04	2,8	0,44
00:00 18-04-2025	15,56	8,14	7,49	0,27	25,95	2,35	0,48
01:00 18-04-2025	15,46	7,83	7,54	0,29	25,95	2,44	0,31
02:00 18-04-2025	15,41	7,61	7,58	0,3	25,89	2,17	0,5
03:00 18-04-2025	15,36	7,42	7,61	0,32	25,85	1,91	0,32
04:00 18-04-2025	15,28	7,19	7,64	0,33	25,85	2,38	0,32
05:00 18-04-2025	15,19	6,97	7,68	0,34	25,85	2,34	0,36
06:00 18-04-2025	15,2	7,16	7,65	0,34	25,85	1,43	28,88
07:00 18-04-2025	16,28	9,45	7,1	0,14	25,92	123,2	43,35
08:00 18-04-2025	16,19	10,38	7,12	0,15	26,05	10,45	93,15
09:00 18-04-2025	16,13	10,48	7,14	0,16	26,21	123,96	105,34
10:00 18-04-2025	16,07	10,3	7,15	0,18	26,5	142,15	63,4
11:00 18-04-2025	16,03	10,09	7,16	0,21	26,88	49,45	52,79
12:00 18-04-2025	16,22	10,4	7,17	0,26	27,19	233,52	84,14
13:00 18-04-2025	16,6	11,25	7,18	0,28	27,21	125,08	63,03
14:00 18-04-2025	16,85	10,48	7,14	0,3	27,33	62,38	83,64
15:00 18-04-2025	17,39	10,31	7,11	0,31	27,3	137,42	83,6
16:00 18-04-2025	17,68	10,76	7,1	0,31	27,24	171,76	83,06
17:00 18-04-2025	17,91	10,87	7,08	0,29	27,11	150,06	83
18:00 18-04-2025	18,18	11,17	7,06	0,27	26,96	196,44	34,57
19:00 18-04-2025	18,34	10,53	7,07	0,26	26,96	2	0,48
20:00 18-04-2025	18,09	9,61	7,13	0,29	26,96	1,7	0,45
21:00 18-04-2025	17,9	8,87	7,22	0,33	26,97	1,78	0,43
22:00 18-04-2025	17,68	8,24	7,28	0,36	26,96	1,48	0,4
23:00 18-04-2025	17,49	7,81	7,34	0,4	26,96	1,97	0,27
00:00 19-04-2025	17,35	7,38	7,37	0,42	26,96	1,81	0,39
01:00 19-04-2025	17,24	7,07	7,42	0,45	27,06	1,74	0,39
02:00 19-04-2025	17,18	6,8	7,47	0,48	27,07	1,68	0,57
03:00 19-04-2025	17,08	6,54	7,5	0,51	27,07	1,46	0,62
04:00 19-04-2025	16,99	6,31	7,53	0,5	27,07	2,39	0,43
05:00 19-04-2025	16,92	6,11	7,53	0,53	27,07	2,85	0,41
06:00 19-04-2025	16,86	5,95	7,58	0,53	27,07	2,76	0,24
07:00 19-04-2025	16,9	6,24	7,57	0,51	27,15	17,71	78,45
08:00 19-04-2025	17,66	10,63	7,14	0,2	26,88	110,25	112,34
09:00 19-04-2025	17,31	9,86	7,1	0,21	27,13	91,84	164,34
10:00 19-04-2025	17,67	11,71	7,07	0,23	27,3	109,8	109,68
11:00 19-04-2025	17,75	11,27	7,05	0,25	27,47	81,26	96,16

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
12:00 19-04-2025	17,71	10,6	7,03	0,26	27,48	78,18	127,46
13:00 19-04-2025	17,83	10,76	7,03	0,25	27,57	103,71	160,24
14:00 19-04-2025	17,93	11,79	7,01	0,26	27,79	133,17	145,46
15:00 19-04-2025	18,35	12,77	6,99	0,27	27,8	99,64	136,79
16:00 19-04-2025	18,53	12,84	6,97	0,27	27,74	95,19	86,25
17:00 19-04-2025	18,5	12,34	6,97	0,26	27,57	83,42	131,09
18:00 19-04-2025	18,58	12,19	7,04	0,24	27,48	95,38	78,92
19:00 19-04-2025	18,45	10,79	7,1	0,24	27,53	38,64	0,45
20:00 19-04-2025	18,23	9,78	7,21	0,28	27,59	1,36	0,32
21:00 19-04-2025	18,05	9,09	7,31	0,31	27,59	1,54	0,4
22:00 19-04-2025	17,84	8,35	7,37	0,39	27,59	1,23	0,33
23:00 19-04-2025	17,7	7,88	7,43	0,43	27,59	1,49	0,58
00:00 20-04-2025	17,58	7,39	7,45	0,44	27,59	1,84	0,48
01:00 20-04-2025	17,48	7,2	7,52	0,48	27,5	2,23	0,7
02:00 20-04-2025	17,39	6,86	7,56	0,5	27,48	1,82	0,45
03:00 20-04-2025	17,31	6,64	7,6	0,53	27,41	1,81	0,54
04:00 20-04-2025	17,28	6,41	7,64	0,55	27,36	2,55	0,32
05:00 20-04-2025	17,24	6,27	7,62	0,56	27,28	1,87	0,33
06:00 20-04-2025	17,13	6,11	7,69	0,58	27,38	2,02	14,54
07:00 20-04-2025	17,09	6	7,72	0,68	27,6	33,58	165,17
08:00 20-04-2025	17,03	5,96	7,72	0,84	27,94	98,95	84,01
09:00 20-04-2025	16,93	8,58	7,42	0,63	27,96	83,45	155,74
10:00 20-04-2025	16,75	11,34	7,03	0,32	27,72	92,33	89,61
11:00 20-04-2025	16,37	10,5	7,04	0,33	28,02	58,82	82,88
12:00 20-04-2025	16,07	9,7	7,07	0,36	28,09	63,58	141,32
13:00 20-04-2025	16,1	10,22	7,08	0,36	28,13	90,12	113,61
14:00 20-04-2025	16,13	10,95	7,08	0,34	28,21	89,93	152,54
15:00 20-04-2025	16,05	10,29	7,04	0,35	28,18	86,34	98,58
16:00 20-04-2025	16,01	8,95	7,08	0,36	28,26	53,44	0,55
17:00 20-04-2025	15,83	8,21	7,23	0,42	28,35	0,85	0,62
18:00 20-04-2025	15,73	7,65	7,32	0,47	28,35	1,15	0,62
19:00 20-04-2025	15,59	7,09	7,39	0,49	28,32	1,36	0,72
20:00 20-04-2025	15,46	6,77	7,46	0,52	28,24	0,89	0,3
21:00 20-04-2025	15,44	6,46	7,5	0,55	28,13	1,63	0,71
22:00 20-04-2025	15,32	6,24	7,55	0,57	28,06	0,94	0,66
23:00 20-04-2025	15,33	5,98	7,54	0,61	27,98	1,62	0,68
00:00 21-04-2025	15,28	5,94	7,59	0,62	27,87	1,04	0,65
01:00 21-04-2025	15,2	5,69	7,64	0,63	27,76	1,94	0,49
02:00 21-04-2025	15,19	5,75	7,68	0,63	27,65	0,59	0,44
03:00 21-04-2025	15,17	5,54	7,69	0,64	27,54	0,21	0,36
04:00 21-04-2025	15,14	5,51	7,73	0,65	27,48	0,99	0,23
05:00 21-04-2025	15,1	5,34	7,61	0,68	27,41	0,72	0,5
06:00 21-04-2025	15,12	5,27	7,67	0,74	27,38	1,01	0,44
07:00 21-04-2025	16	9,22	7,13	0,28	27,02	29,93	165,78
08:00 21-04-2025	16,08	11,87	7,14	0,21	27,28	84,94	97,39

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
09:00 21-04-2025	15,71	10,8	7,24	0,23	27,41	73,32	150,49
10:00 21-04-2025	15,7	10,86	7,22	0,23	27,54	97,72	133,57
11:00 21-04-2025	15,69	11	7,04	0,24	27,69	87,28	82,47
12:00 21-04-2025	15,61	11,21	7,03	0,26	27,9	78,64	134,63
13:00 21-04-2025	15,65	11,26	7,07	0,31	28,09	77,52	108,17
14:00 21-04-2025	15,6	11,57	7,19	0,32	28,16	90,34	139,69
15:00 21-04-2025	15,59	11,26	7,02	0,32	27,95	90,73	119,82
16:00 21-04-2025	15,54	11,02	7,02	0,29	27,79	111,26	99,86
17:00 21-04-2025	15,66	11,96	7,02	0,27	27,69	82,34	80,31
18:00 21-04-2025	15,64	12,05	7,04	0,26	27,59	73,16	86,5
19:00 21-04-2025	15,6	10,5	7,1	0,29	27,59	19,18	0,43
20:00 21-04-2025	15,34	9,5	7,19	0,35	27,59	1,84	0,43
21:00 21-04-2025	15,18	8,57	7,27	0,39	27,49	2,12	0,23
22:00 21-04-2025	15,02	7,96	7,34	0,43	27,48	1,92	0,25
23:00 21-04-2025	14,95	7,51	7,4	0,44	27,46	2,11	0,35
00:00 22-04-2025	14,77	7,21	7,46	0,45	27,38	2,37	0,67
01:00 22-04-2025	14,72	6,76	7,48	0,44	27,29	2,78	0,31
02:00 22-04-2025	14,65	6,54	7,51	0,48	27,2	2,21	0,42
03:00 22-04-2025	14,6	6,24	7,55	0,5	27,13	2,29	0,44
04:00 22-04-2025	14,54	6,06	7,59	0,53	27,07	2,58	0,34
05:00 22-04-2025	14,49	5,91	7,62	0,49	26,98	2,09	0,47
06:00 22-04-2025	14,46	5,74	7,64	0,52	26,97	2	0,3
07:00 22-04-2025	15,25	9,48	7,1	0,21	27,01	38,05	166,13
08:00 22-04-2025	15,19	11,54	7,07	0,21	27,3	105,53	117,31
09:00 22-04-2025	14,85	11,67	7,11	0,23	27,5	84,58	116,99
10:00 22-04-2025	14,54	10,64	7,11	0,27	27,67	73,82	89,47
11:00 22-04-2025	14,29	9,9	7,11	0,3	27,77	62,53	83,18
12:00 22-04-2025	14,21	9,7	7,12	0,33	27,93	71,4	135,86
13:00 22-04-2025	14,35	10,49	7,1	0,34	27,94	84,27	114,85
14:00 22-04-2025	14,32	11,39	7,16	0,32	27,67	84,34	23,38
15:00 22-04-2025	14,22	10,99	7,1	0,29	27,56	22,43	46,67
16:00 22-04-2025	14,25	10,87	7,09	0,26	27,48	35,91	61,73
17:00 22-04-2025	14,54	10,3	7,07	0,23	27,48	33,6	26,61
18:00 22-04-2025	14,65	10,1	7,05	0,22	27,42	30,43	88,7
19:00 22-04-2025	14,75	9,5	7,09	0,23	27,38	93,17	156,4
20:00 22-04-2025	14,57	9,02	7,17	0,25	27,38	84,41	109,94
21:00 22-04-2025	14,57	8,48	7,25	0,27	27,38	82,93	40,58
22:00 22-04-2025	14,4	8,29	7,3	0,28	27,29	6,43	0,32
23:00 22-04-2025	14,3	7,85	7,38	0,3	27,28	3,09	0,45
00:00 23-04-2025	14,21	7,61	7,44	0,32	27,19	2,98	0,37
01:00 23-04-2025	14,19	7,44	7,48	0,38	27,18	3,24	0,48
02:00 23-04-2025	14,14	7,4	7,52	0,42	27,18	3,1	0,38
03:00 23-04-2025	14,01	6,98	7,55	0,4	27,17	3,04	0,42
04:00 23-04-2025	13,95	6,8	7,58	0,42	27,16	2,9	0,52
05:00 23-04-2025	13,89	6,69	7,62	0,42	27,07	2,84	0,61

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
06:00 23-04-2025	13,89	6,55	7,64	0,45	27,15	2,47	14,51
07:00 23-04-2025	14,33	9,26	7,09	0,22	27,01	31,48	166,4
08:00 23-04-2025	14,19	9,28	7,05	0,19	27,3	95,54	117,37
09:00 23-04-2025	14,04	9,67	7,04	0,24	27,58	91,36	97,19
10:00 23-04-2025	14,01	10,36	7,09	0,27	27,89	93,42	122,68
11:00 23-04-2025	14	10,69	7,11	0,31	28,15	84,56	83,05
12:00 23-04-2025	13,58	10,8	7,08	0,39	28,41	74,01	140,18
13:00 23-04-2025	13,6	11,06	7,06	0,42	28,46	87,4	95,19
14:00 23-04-2025	14,11	11,07	7,05	0,39	28,46	79,95	120,7
15:00 23-04-2025	14,19	10,92	7,03	0,37	28,37	91,8	152,85
16:00 23-04-2025	14,24	10,87	7,01	0,33	28,28	100,2	130,52
17:00 23-04-2025	14,43	11,42	6,99	0,31	28,15	96,67	112,88
18:00 23-04-2025	14,61	13,05	6,99	0,28	28,08	96,78	118,07
19:00 23-04-2025	14,53	12,59	6,99	0,27	28,02	74,33	59,69
20:00 23-04-2025	14,42	10,56	7,05	0,28	28,02	19,93	0,46
21:00 23-04-2025	14,19	9,34	7,13	0,32	28	1,77	0,6
22:00 23-04-2025	14	8,54	7,22	0,36	27,91	2,06	0,52
23:00 23-04-2025	13,84	7,91	7,26	0,4	27,91	1,61	0,55
00:00 24-04-2025	13,71	7,29	7,35	0,44	27,91	2,01	0,54
01:00 24-04-2025	13,62	6,92	7,41	0,47	27,84	1,73	0,55
02:00 24-04-2025	13,55	6,58	7,45	0,5	27,8	1,81	0,16
03:00 24-04-2025	13,47	6,23	7,49	0,52	27,8	1,66	0,36
04:00 24-04-2025	13,4	6,06	7,53	0,54	27,71	1,39	0,32
05:00 24-04-2025	13,36	5,84	7,56	0,57	27,69	1,76	0,14
06:00 24-04-2025	13,34	5,95	7,54	0,56	27,67	1,76	28,21
07:00 24-04-2025	13,48	10,09	7,01	0,23	27,47	36,65	157,24
08:00 24-04-2025	13,03	11,15	7	0,22	27,67	89,81	103,81
09:00 24-04-2025	12,61	10,04	7,02	0,24	27,69	78,03	102,24
10:00 24-04-2025	12,5	10,19	7,09	0,25	27,79	79,4	109,8
11:00 24-04-2025	12,38	9,82	7,05	0,26	27,82	76,21	75,71
12:00 24-04-2025	12,3	9,86	7,08	0,28	27,96	72,34	148,63
13:00 24-04-2025	12,48	11,11	7,14	0,31	28,12	91,86	112,36
14:00 24-04-2025	12,61	11,03	7,06	0,35	28,13	99,58	158,91
15:00 24-04-2025	12,82	11,27	7,04	0,32	28,02	100,57	79,93
16:00 24-04-2025	13,56	11,2	7,01	0,3	27,91	84,98	145,56
17:00 24-04-2025	13,66	11,1	6,99	0,28	27,83	94,3	85,64
18:00 24-04-2025	13,66	10,83	7	0,27	27,8	84,64	143,65
19:00 24-04-2025	13,62	9,5	7,05	0,28	27,8	81,95	0,41
20:00 24-04-2025	13,48	8,61	7,14	0,34	27,8	3,3	0,51
21:00 24-04-2025	13,36	8	7,22	0,4	27,8	1,88	0,51
22:00 24-04-2025	13,26	7,41	7,28	0,42	27,8	2,39	0,54
23:00 24-04-2025	13,18	6,95	7,34	0,5	27,8	1,52	0,58
00:00 25-04-2025	13,11	6,73	7,4	0,52	27,69	1,64	0,27
01:00 25-04-2025	13,09	6,31	7,45	0,54	27,63	1,81	0,31
02:00 25-04-2025	13,05	6,26	7,5	0,54	27,51	2,43	0,4

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
03:00 25-04-2025	12,99	6	7,51	0,55	27,36	1,6	0,33
04:00 25-04-2025	12,95	5,89	7,58	0,55	27,22	1,82	0,33
05:00 25-04-2025	12,91	5,58	7,62	0,54	27,04	1,76	0,31
06:00 25-04-2025	12,88	5,53	7,65	0,53	26,9	1,84	0,6
07:00 25-04-2025	13,37	9,38	7,1	0,24	26,95	31,22	161,34
08:00 25-04-2025	13,58	11,6	7,01	0,2	27,25	86,39	104,44
09:00 25-04-2025	13,46	11,92	7,02	0,22	27,28	82,72	147,28
10:00 25-04-2025	13,16	10,59	7,04	0,22	27,36	98,3	103,33
11:00 25-04-2025	12,99	9,55	7,05	0,25	27,47	80,02	107,05
12:00 25-04-2025	12,92	10,33	7,09	0,27	27,59	88,32	140,9
13:00 25-04-2025	12,93	10,61	7,06	0,29	27,58	84,97	106,52
14:00 25-04-2025	12,82	10,26	7,1	0,3	27,48	92,89	132,9
15:00 25-04-2025	12,8	10,68	7,1	0,29	27,48	93,07	75,47
16:00 25-04-2025	12,74	10,76	7,06	0,3	27,43	70,4	107,35
17:00 25-04-2025	12,96	12,14	7,06	0,29	27,34	98,5	129,03
18:00 25-04-2025	13,08	13,54	7,06	0,27	27,28	81,25	112,96
19:00 25-04-2025	12,92	12,27	7,08	0,27	27,26	80,81	26,67
20:00 25-04-2025	12,7	11,15	7,17	0,28	27,15	4,04	0,24
21:00 25-04-2025	12,55	9,46	7,25	0,32	27,04	1,69	0,38
22:00 25-04-2025	12,44	8,46	7,32	0,35	26,92	1,67	0,33
23:00 25-04-2025	12,33	7,89	7,39	0,36	26,8	2,09	0,21
00:00 26-04-2025	12,24	7,41	7,41	0,38	26,68	1,95	0,09
01:00 26-04-2025	12,2	6,77	7,49	0,39	26,59	2,14	0,32
02:00 26-04-2025	12,11	6,46	7,53	0,41	26,51	1,92	0,25
03:00 26-04-2025	12,08	6,21	7,56	0,44	26,45	1,96	0,26
04:00 26-04-2025	12,05	5,83	7,59	0,44	26,37	2,32	0,21
05:00 26-04-2025	12	6,1	7,62	0,45	26,34	1,91	0,1
06:00 26-04-2025	12,11	6,8	7,47	0,37	26,42	1,8	69,75
07:00 26-04-2025	12,65	11,47	7,2	0,2	26,69	67,84	144,79
08:00 26-04-2025	12,8	13,38	7,16	0,21	26,88	83,05	117,31
09:00 26-04-2025	12,58	12,01	7,04	0,24	26,96	91,76	102,67
10:00 26-04-2025	12,42	10,9	7,05	0,25	27,03	80,69	116,55
11:00 26-04-2025	12,37	10,5	7,05	0,26	27,07	80,43	122,45
12:00 26-04-2025	12,35	10,51	7,1	0,27	27,07	93,07	159,47
13:00 26-04-2025	12,39	10,84	7,04	0,27	27,1	101,13	119,42
14:00 26-04-2025	12,41	11,03	7,04	0,28	27,17	92,81	89,3
15:00 26-04-2025	12,39	11,13	7,05	0,27	27,07	71,62	112,83
16:00 26-04-2025	12,52	11,66	7,06	0,26	27,07	104,57	99,44
17:00 26-04-2025	12,64	12,74	7,05	0,26	27	111,34	111,27
18:00 26-04-2025	12,74	14,16	7,06	0,26	26,96	118,05	149,12
19:00 26-04-2025	12,76	13,65	7,08	0,27	26,96	130,62	38,67
20:00 26-04-2025	12,55	11,92	7,16	0,29	26,96	20,54	0,62
21:00 26-04-2025	12,34	10,29	7,24	0,32	26,96	7,07	0,5
22:00 26-04-2025	12,2	9,25	7,3	0,36	26,88	3,13	0,56
23:00 26-04-2025	12,06	8,48	7,35	0,39	26,86	1,11	0,41

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
00:00 27-04-2025	11,98	7,86	7,39	0,42	26,86	1,72	0,32
01:00 27-04-2025	11,94	7,41	7,45	0,45	26,86	2,11	0,38
02:00 27-04-2025	11,85	6,82	7,49	0,47	26,83	1,82	0,65
03:00 27-04-2025	11,81	6,54	7,52	0,5	26,75	2,16	0,62
04:00 27-04-2025	11,73	6,12	7,56	0,51	26,75	1,79	0,55
05:00 27-04-2025	11,67	6,02	7,58	0,53	26,75	1,7	0,27
06:00 27-04-2025	11,64	5,76	7,6	0,57	26,75	1,7	0,26
07:00 27-04-2025	11,81	7,56	7,44	0,46	26,7	46,59	151,65
08:00 27-04-2025	12,14	12,28	7,1	0,21	26,73	121,83	110,2
09:00 27-04-2025	11,79	11,75	7,05	0,22	26,88	103,31	109,66
10:00 27-04-2025	11,67	11,41	7,11	0,24	27,1	120,26	161,43
11:00 27-04-2025	11,66	11,38	7,17	0,27	27,24	124,15	107,7
12:00 27-04-2025	11,59	11,26	7,14	0,29	27,23	125,54	126,32
13:00 27-04-2025	11,53	10,92	7,23	0,29	27,28	110,72	113,13
14:00 27-04-2025	11,54	10,82	7,23	0,29	27,2	123,04	137,42
15:00 27-04-2025	11,6	11,21	7,23	0,29	27,2	119,93	78,77
16:00 27-04-2025	11,54	10,34	7,23	0,32	27,32	67,2	0,39
17:00 27-04-2025	11,44	9,42	7,3	0,38	27,42	6,7	0,42
18:00 27-04-2025	11,35	8,72	7,35	0,43	27,48	3,69	0,49
19:00 27-04-2025	11,29	8,34	7,43	0,47	27,48	2,33	0,4
20:00 27-04-2025	11,22	7,9	7,49	0,52	27,48	2,39	0,48
21:00 27-04-2025	11,17	7,36	7,53	0,55	27,48	2,05	0,73
22:00 27-04-2025	11,09	6,94	7,58	0,59	27,48	2,04	0,59
23:00 27-04-2025	11,05	6,73	7,61	0,62	27,48	1,67	0,65
00:00 28-04-2025	11	6,48	7,65	0,64	27,48	1,83	0,59
01:00 28-04-2025	11	6,63	7,69	0,68	27,4	1,98	0,59
02:00 28-04-2025	10,94	6,17	7,67	0,7	27,38	2,32	0,64
03:00 28-04-2025	10,95	5,96	7,66	0,73	27,38	2,35	0,5
04:00 28-04-2025	10,89	5,88	7,7	0,76	27,38	2,09	0,61
05:00 28-04-2025	10,87	6,11	7,73	0,78	27,38	1,96	0,41
06:00 28-04-2025	10,82	5,61	7,76	0,81	27,38	1,82	28,38
07:00 28-04-2025	11,31	9,04	7,29	0,36	27,01	77,24	165,38
08:00 28-04-2025	11,55	11,4	7,13	0,26	27,14	126,91	103,82
09:00 28-04-2025	11,65	10,7	7,06	0,26	27,22	113,73	143,55
10:00 28-04-2025	11,5	11,18	7,07	0,28	27,2	128,82	102,35
11:00 28-04-2025	11,37	11,75	7,08	0,26	27,11	109,96	82,91
12:00 28-04-2025	11,17	10,89	7,11	0,26	27,26	105,82	142,64
13:00 28-04-2025	11,2	10,52	7,12	0,26	27,23	115,29	82,31
14:00 28-04-2025	11,21	11,5	7,1	0,26	27,17	104,51	141,57
15:00 28-04-2025	11,41	12,1	7,13	0,26	27,17	132,07	126,75
16:00 28-04-2025	11,46	12,52	7,12	0,26	27,13	119,41	114,25
17:00 28-04-2025	11,75	14,24	7,17	0,26	27,07	122,67	106,7
18:00 28-04-2025	11,79	13,91	7,12	0,26	27,01	100,33	26,85
19:00 28-04-2025	11,66	12,52	7,17	0,28	26,9	12,58	0,43
20:00 28-04-2025	11,5	11,2	7,27	0,3	26,82	5,96	0,21

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
21:00 28-04-2025	11,37	10,5	7,34	0,33	26,74	3,89	0,16
22:00 28-04-2025	11,32	9,82	7,39	0,35	26,65	2,25	0,22
23:00 28-04-2025	11,2	9,11	7,42	0,36	26,59	2,17	0,28
00:00 29-04-2025	11,12	8,69	7,45	0,39	26,55	2,1	0,17
01:00 29-04-2025	11,11	8,19	7,51	0,4	26,46	2,37	0,21
02:00 29-04-2025	10,99	7,8	7,54	0,42	26,44	2,11	0,06
03:00 29-04-2025	10,92	7,73	7,56	0,44	26,34	2,21	0,32
04:00 29-04-2025	10,84	7,2	7,58	0,44	26,32	1,78	0,47
05:00 29-04-2025	10,8	7,18	7,6	0,44	26,24	2,13	0,42
06:00 29-04-2025	10,76	6,74	7,62	0,45	26,2	2,08	14,15
07:00 29-04-2025	11,37	10,52	7,16	0,18	26,54	66,26	166,08
08:00 29-04-2025	11,29	13,98	7,11	0,2	26,77	127,72	137,8
09:00 29-04-2025	11,1	12,65	7,12	0,22	27,11	143,99	129,15
10:00 29-04-2025	11,02	11,84	7,11	0,27	27,41	122,93	122,42
11:00 29-04-2025	11	11,72	7,09	0,32	27,57	122,64	117,08
12:00 29-04-2025	11,81	11,69	7,08	0,34	27,65	112	133,9
13:00 29-04-2025	11,96	11,77	7,07	0,36	27,87	119,95	119,8
14:00 29-04-2025	12,03	12,06	7,05	0,38	27,91	119,39	86,54
15:00 29-04-2025	12,12	11,94	7,05	0,39	27,82	117,85	138,77
16:00 29-04-2025	12,17	11,91	7,06	0,37	27,8	111,42	86,01
17:00 29-04-2025	12,3	12,4	7,15	0,36	27,73	114,56	143,92
18:00 29-04-2025	12,68	14,99	7,02	0,34	27,69	115,48	110,74
19:00 29-04-2025	12,52	13,42	7,04	0,35	27,69	115,31	32,67
20:00 29-04-2025	12,35	11,76	7,12	0,39	27,64	16,94	0,4
21:00 29-04-2025	12,17	10,63	7,2	0,42	27,59	7,26	0,39
22:00 29-04-2025	11,96	9,65	7,26	0,45	27,57	3,41	0,39
23:00 29-04-2025	11,84	8,77	7,3	0,49	27,48	2,39	0,25
00:00 30-04-2025	11,75	8,01	7,37	0,51	27,45	2,27	0,47
01:00 30-04-2025	11,66	7,64	7,41	0,55	27,38	2,09	0,32
02:00 30-04-2025	11,62	7,2	7,45	0,57	27,34	2,22	0,39
03:00 30-04-2025	11,58	6,76	7,49	0,6	27,28	1,75	0,41
04:00 30-04-2025	11,5	6,63	7,51	0,62	27,2	1,93	0,43
05:00 30-04-2025	11,44	6,29	7,55	0,64	27,17	2,31	0,33
06:00 30-04-2025	11,51	6,56	7,48	0,58	27,1	9,72	74,76
07:00 30-04-2025	11,88	10,38	7,05	0,25	27,37	113,14	157,65
08:00 30-04-2025	11,75	11,13	7,06	0,3	27,59	124,89	127,04
09:00 30-04-2025	11,52	10,14	7,09	0,34	27,65	131,46	134,19
10:00 30-04-2025	11,46	9,95	7,08	0,36	27,67	125,95	94,26
11:00 30-04-2025	11,44	10,04	7,08	0,38	27,73	108,61	114,19
12:00 30-04-2025	11,4	10,3	7,1	0,4	27,9	112,88	93,44
13:00 30-04-2025	11,46	10,25	7,12	0,44	28,05	114,57	138,35
14:00 30-04-2025	11,43	10,33	7,16	0,47	28,02	117,38	109,27
15:00 30-04-2025	11,43	9,98	7,11	0,47	28	116,24	117,62
16:00 30-04-2025	11,37	9,36	7,12	0,49	28	119,42	26,27
17:00 30-04-2025	11,27	8,51	7,2	0,56	28,13	13,35	0,64

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép	67,5	45	-	4,5	40	-	-
18:00 30-04-2025	11,18	7,77	7,27	0,63	28,13	4,51	0,67
19:00 30-04-2025	11,12	7,15	7,34	0,68	28,13	3,38	0,71
20:00 30-04-2025	11,02	7,02	7,35	0,72	28,13	2,72	0,44
21:00 30-04-2025	10,97	6,51	7,43	0,77	28,02	2,27	0,51
22:00 30-04-2025	10,96	6,21	7,47	0,8	28	2,34	0,55
23:00 30-04-2025	10,92	5,84	7,5	0,82	27,91	1,82	0,68



