

**KẾT QUẢ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ  
NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.900 M<sup>3</sup>/NGÀY ĐÊM TẠI KCN CHÂU SƠN –  
THÁNG 11/2023**

**1. QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp  
của Bộ Tài nguyên và Môi trường :**

**Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp  
khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải được tính toán như sau:**

$$C_{max} = C \times K_q \times K_f$$

Trong đó:

- $C_{max}$  là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải.
- $C$  là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại Bảng 1;
- $K_q$  là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ;
- $K_f$  là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải;
- Áp dụng giá trị tối đa cho phép  $C_{max} = C$  (không áp dụng hệ số  $K_q$  và  $K_f$ ) đối với các thông số: nhiệt độ, màu, pH, coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ  $\alpha$ , Tổng hoạt độ phóng xạ  $\beta$ .

**2. Giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp tại nhà máy xử lý  
nước thải công suất 2.900 m<sup>3</sup>/ngày đêm của KCN Châu Sơn**

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị C - QCVN 40:2011/BTNMT	
			Cột A	$C_{max}$ $K_q = 0,9; K_f = 1,0$
1	Nhiệt độ	°C	40	40
2	Màu	Pt/Co	50	50
3	pH	-	6 đến 9	6 đến 9
4	BOD <sub>5</sub> (20°C)	mg/l	30	27
5	COD	mg/l	75	67,5
6	Chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	50	45
7	Asen	mg/l	0,05	0,045
8	Thủy ngân	mg/l	0,005	0,0045
9	Chì	mg/l	0,1	0,09
10	Cadimi	mg/l	0,05	0,045
11	Crom (VI)	mg/l	0,05	0,045

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị C - QCVN 40:2011/BTNMT	
			Cột A	Cmax $K_q = 0,9; K_f = 1,0$
12	Crom (III)	mg/l	0,2	0,18
13	Đồng	mg/l	2	1,8
14	Kẽm	mg/l	3	2,7
15	Niken	mg/l	0,2	0,18
16	Mangan	mg/l	0,5	0,45
17	Sắt	mg/l	1	0,9
18	Tổng xianua	mg/l	0,07	0,063
19	Tổng phenol	mg/l	0,1	0,09
20	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/l	5	4,5
21	Sunfua	mg/l	0,2	0,18
22	Florua	mg/l	5	4,5
23	Amoni (tính theo N)	mg/l	5	4,5
24	Tổng nitơ	mg/l	20	18
25	Tổng photpho (tính theo P)	mg/l	4	3,6
26	Clorua	mg/l	500	450
27	Clo dư	mg/l	1	0,9
28	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ	mg/l	0,05	0,045
29	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ	mg/l	0,3	0,27
30	Tổng PCB	mg/l	0,003	0,0027
31	Coliform	vi	3.000	3.000
32	Tổng hoạt độ phóng xạ $\alpha$	Bq/l	0,1	0,1
33	Tổng hoạt độ phóng xạ $\beta$	Bq/l	1,0	1,0

### 3. KẾT QUẢ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.900 M<sup>3</sup>/NGÀY ĐÊM TẠI KCN CHÂU SƠN – THÁNG 11/2023

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
00:00 01-11-2023	15,53	16,67	7,7	0,24	27,23	1,87	0,42
01:00 01-11-2023	15,47	16,37	7,73	0,24	27,06	1,7	0,33
02:00 01-11-2023	15,32	16,24	7,77	0,25	26,9	1,85	0,34
03:00 01-11-2023	15,14	16,28	7,8	0,25	26,76	1,46	0,45
04:00 01-11-2023	14,94	15,69	7,82	0,26	26,63	1,36	0,25
05:00 01-11-2023	14,96	15,62	7,85	0,26	26,51	1,05	0,34
06:00 01-11-2023	14,9	15,29	7,87	0,27	26,37	1,3	0,37

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
07:00 01-11-2023	12,54	17,56	7,29	0,23	27,63	32,11	156,96
08:00 01-11-2023	13,12	21,32	7,06	0,2	28,56	111,91	85,94
09:00 01-11-2023	12,56	19,32	7,08	0,2	28,91	90,85	96,31
10:00 01-11-2023	12,72	19,53	7,08	0,2	29,12	105,21	105,54
11:00 01-11-2023	12,88	19,68	7,09	0,19	29,35	92,16	125,52
12:00 01-11-2023	13,37	20,28	7,08	0,19	29,58	126,47	143,35
13:00 01-11-2023	13,78	20,31	7,06	0,19	29,69	114,24	112,65
14:00 01-11-2023	13,68	19,33	7,05	0,19	29,68	111,03	71,22
15:00 01-11-2023	13,67	18,91	7,05	0,19	29,64	93,09	120,77
16:00 01-11-2023	13,84	20	7,04	0,19	29,56	107,73	98,74
17:00 01-11-2023	13,96	19,46	7,05	0,19	29,5	92,89	98,13
18:00 01-11-2023	14,09	19,37	7,05	0,19	29,38	90,92	86,98
19:00 01-11-2023	14,49	18,97	7,1	0,2	29,3	90,18	14,62
20:00 01-11-2023	14,58	18,33	7,22	0,2	29,03	12,67	0,52
21:00 01-11-2023	14,55	17,85	7,33	0,21	28,76	4,27	0,36
22:00 01-11-2023	14,44	17,38	7,42	0,21	28,46	2,82	0,22
23:00 01-11-2023	14,28	16,95	7,5	0,22	28,18	1,61	0,21
00:00 02-11-2023	14,33	16,65	7,58	0,22	27,89	2,22	0,38
01:00 02-11-2023	14,19	16,45	7,63	0,23	27,65	1,95	0,34
02:00 02-11-2023	14,03	16,18	7,68	0,23	27,41	1,23	0,42
03:00 02-11-2023	13,98	15,77	7,72	0,24	27,19	2,2	0,19
04:00 02-11-2023	13,97	15,59	7,76	0,24	26,96	1,6	0,57
05:00 02-11-2023	13,79	15,4	7,8	0,25	26,75	2	0,84
06:00 02-11-2023	13,74	15,38	7,82	0,25	26,57	1,55	0,73
07:00 02-11-2023	13,57	16,04	7,52	0,24	27,2	20,43	126,7
08:00 02-11-2023	14,82	21,2	7,07	0,2	28,54	94,35	84,69
09:00 02-11-2023	14,62	19,9	7,08	0,2	28,92	100,75	103,94
10:00 02-11-2023	15,05	20,28	7,09	0,19	29,25	112,09	143,72
11:00 02-11-2023	15,1	20,12	7,1	0,19	29,51	103,87	73,54
12:00 02-11-2023	14,93	19,48	7,11	0,19	29,69	96,97	113,05
13:00 02-11-2023	15,08	19,52	7,12	0,18	29,74	82,88	62,25
14:00 02-11-2023	14,87	19,63	7,13	0,18	29,73	70,93	92,99
15:00 02-11-2023	15,26	20,37	7,13	0,19	29,64	97,23	152,45
16:00 02-11-2023	16,8	23,43	7,12	0,19	29,56	137,22	90,1
17:00 02-11-2023	16,47	22,26	7,12	0,19	29,48	109,1	102,88
18:00 02-11-2023	16	20,76	7,12	0,19	29,4	84,79	108,57
19:00 02-11-2023	16,28	19,34	7,16	0,19	29,24	107,22	34,62
20:00 02-11-2023	16,7	18,55	7,28	0,2	28,87	16,35	0,6
21:00 02-11-2023	16,89	17,97	7,39	0,2	28,51	5,63	0,32
22:00 02-11-2023	16,44	17,25	7,48	0,2	28,21	3,42	0,46
23:00 02-11-2023	16,13	16,8	7,56	0,21	27,92	1,93	0,53
00:00 03-11-2023	15,9	16,61	7,62	0,21	27,65	1,98	0,33
01:00 03-11-2023	15,72	16,2	7,68	0,22	27,43	2,28	0,31
02:00 03-11-2023	15,33	15,86	7,73	0,22	27,22	1,57	0,4

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
03:00 03-11-2023	15,09	15,55	7,77	0,22	27,04	1,68	0,33
04:00 03-11-2023	14,81	15,46	7,8	0,23	26,87	2,01	0,26
05:00 03-11-2023	14,76	15,19	7,83	0,23	26,69	1,93	0,22
06:00 03-11-2023	14,75	14,94	7,86	0,23	26,53	1,34	0,12
07:00 03-11-2023	14,55	14,74	7,88	0,24	26,54	12,52	115,01
08:00 03-11-2023	12,85	21,01	7,24	0,2	28,28	91,45	66,4
09:00 03-11-2023	13,18	19,22	7,12	0,18	28,98	74,05	87,36
10:00 03-11-2023	13,6	19,14	7,12	0,18	29,32	86,51	65,89
11:00 03-11-2023	13,71	18,88	7,13	0,17	29,63	70,14	85,57
12:00 03-11-2023	13,89	18,92	7,13	0,17	29,88	93,05	115,01
13:00 03-11-2023	14,58	19,8	7,12	0,17	29,97	99,55	64,97
14:00 03-11-2023	14,76	19,45	7,12	0,17	29,91	86,24	124,7
15:00 03-11-2023	15,39	20,46	7,11	0,17	29,74	108,55	113,18
16:00 03-11-2023	15,66	21	7,11	0,17	29,66	108,87	102,5
17:00 03-11-2023	15,82	20,88	7,1	0,17	29,56	115,1	90,53
18:00 03-11-2023	16,16	20,46	7,1	0,17	29,53	103,3	120,12
19:00 03-11-2023	17,1	19,5	7,19	0,18	29,26	83,55	0,61
20:00 03-11-2023	17,13	18,56	7,31	0,18	28,97	10,02	0,18
21:00 03-11-2023	17,11	17,98	7,41	0,19	28,71	5,38	0,53
22:00 03-11-2023	16,57	17,77	7,5	0,19	28,45	3,78	0,55
23:00 03-11-2023	16,46	17,14	7,57	0,2	28,21	3,36	0,51
00:00 04-11-2023	16,14	16,83	7,64	0,2	27,97	2,88	0,58
01:00 04-11-2023	16,05	16,46	7,69	0,21	27,81	2,78	0,51
02:00 04-11-2023	15,64	16,18	7,73	0,21	27,65	2,36	0,49
03:00 04-11-2023	15,32	15,84	7,77	0,21	27,53	2,42	0,63
04:00 04-11-2023	15,19	15,52	7,81	0,22	27,45	2,17	0,49
05:00 04-11-2023	14,92	15,34	7,84	0,22	27,35	2,3	0,69
06:00 04-11-2023	14,76	15,1	7,87	0,22	27,27	2,14	0,57
07:00 04-11-2023	12,57	17,4	7,33	0,2	28,17	27,38	145,64
08:00 04-11-2023	13,95	22,64	7,07	0,18	28,98	107,04	64,9
09:00 04-11-2023	14,2	21,36	7,09	0,18	29,22	85,07	105,08
10:00 04-11-2023	15,3	22,32	7,1	0,17	29,48	101	123,94
11:00 04-11-2023	16,08	22,44	7,11	0,17	29,7	92,2	63,18
12:00 04-11-2023	16,32	21,94	7,12	0,17	29,88	90,68	133,53
13:00 04-11-2023	17,13	22,81	7,12	0,17	29,94	129,26	140,53
14:00 04-11-2023	17,61	22,5	7,12	0,17	29,92	104,43	59
15:00 04-11-2023	17,2	20,83	7,13	0,17	29,84	73,26	129,14
16:00 04-11-2023	18,06	22,4	7,11	0,17	29,77	102,82	66,89
17:00 04-11-2023	18,06	22,09	7,11	0,17	29,69	84,82	126,7
18:00 04-11-2023	18,69	23,27	7,11	0,17	29,64	96,2	55,21
19:00 04-11-2023	19,55	21,88	7,19	0,17	29,54	59,17	0,61
20:00 04-11-2023	19,26	20,95	7,31	0,18	29,37	6,1	0,44
21:00 04-11-2023	18,74	19,78	7,41	0,18	29,21	2,56	0,45
22:00 04-11-2023	18,29	18,95	7,5	0,18	29,06	2,19	0,49

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
23:00 04-11-2023	17,96	18,39	7,57	0,18	28,91	1,65	0,56
00:00 05-11-2023	17,7	17,44	7,63	0,19	28,73	1,97	0,63
01:00 05-11-2023	17,31	17,13	7,68	0,19	28,58	1,58	0,55
02:00 05-11-2023	17,11	16,58	7,73	0,19	28,42	1,69	0,56
03:00 05-11-2023	16,86	16,29	7,77	0,2	28,27	1,52	0,59
04:00 05-11-2023	16,44	16	7,8	0,2	28,12	1,74	0,54
05:00 05-11-2023	16,09	15,65	7,83	0,2	28	1,72	0,64
06:00 05-11-2023	15,56	15,28	7,86	0,21	27,91	1,55	0,48
07:00 05-11-2023	15,04	15,92	7,58	0,2	28,25	7,22	123,31
08:00 05-11-2023	17,48	24,1	7,1	0,17	29,06	112,85	98,57
09:00 05-11-2023	17,1	21,97	7,13	0,17	29,39	95,33	117,97
10:00 05-11-2023	17,59	22,74	7,13	0,17	29,68	120,3	101,19
11:00 05-11-2023	17,81	22,78	7,13	0,16	29,75	93,27	82,3
12:00 05-11-2023	17,57	22,24	7,14	0,16	29,92	107,9	118,12
13:00 05-11-2023	17,67	22,49	7,14	0,16	29,94	94,16	59,92
14:00 05-11-2023	17,62	21,86	7,15	0,16	29,99	95,1	148,4
15:00 05-11-2023	18,63	23,67	7,13	0,16	29,92	106,88	87,3
16:00 05-11-2023	20,35	23,73	7,2	0,17	29,74	89,49	53,44
17:00 05-11-2023	20,25	22,22	7,32	0,17	29,52	60,55	9,79
18:00 05-11-2023	19,85	21,1	7,42	0,17	29,35	8,36	0,55
19:00 05-11-2023	19,45	19,74	7,5	0,18	29,18	5,21	0,53
20:00 05-11-2023	18,87	19,06	7,57	0,18	29	2,43	0,42
21:00 05-11-2023	18,27	18,26	7,63	0,19	28,84	0,98	0,35
22:00 05-11-2023	18,3	17,68	7,68	0,19	28,65	1,37	0,56
23:00 05-11-2023	17,45	17,08	7,73	0,19	28,49	1,84	0,45
00:00 06-11-2023	17,12	16,64	7,77	0,2	28,31	1,74	0,52
01:00 06-11-2023	16,62	16,21	7,8	0,2	28,18	2,24	0,44
02:00 06-11-2023	16,07	16	7,83	0,21	28,05	2,65	0,36
03:00 06-11-2023	15,86	15,52	7,86	0,2	27,93	2,12	0,41
04:00 06-11-2023	15,69	15,41	7,88	0,21	27,82	1,72	0,44
05:00 06-11-2023	15,56	15,32	7,9	0,21	27,73	1,46	0,51
06:00 06-11-2023	15,25	14,84	7,92	0,22	27,69	1,57	0,61
07:00 06-11-2023	14,61	15,45	7,62	0,2	28,01	11,44	119,37
08:00 06-11-2023	17,15	25,43	7,11	0,17	29,07	126,02	113,27
09:00 06-11-2023	16,68	22,1	7,12	0,17	29,32	102,41	85,16
10:00 06-11-2023	16,47	20,67	7,14	0,16	29,55	100,74	92,92
11:00 06-11-2023	16,17	19,8	7,14	0,16	29,65	78,49	93,48
12:00 06-11-2023	16,4	20,41	7,15	0,16	29,76	115,01	121,88
13:00 06-11-2023	17	21,24	7,14	0,16	29,77	97,75	61,24
14:00 06-11-2023	17,53	21,4	7,14	0,16	29,74	95,58	121,34
15:00 06-11-2023	17,95	22,2	7,13	0,16	29,7	89,3	59,72
16:00 06-11-2023	18,09	22,17	7,14	0,16	29,63	72,27	59,76
17:00 06-11-2023	18,39	22,24	7,15	0,16	29,52	63,96	59,95
18:00 06-11-2023	19,79	25,08	7,19	0,16	29,33	77,06	60,69

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
19:00 06-11-2023	20,12	25,12	7,18	0,16	29,36	95,61	170,51
20:00 06-11-2023	21,68	24,06	7,25	0,17	29,15	129,41	34,53
21:00 06-11-2023	21,46	22,57	7,36	0,17	28,73	30,32	0,78
22:00 06-11-2023	21,2	21,21	7,46	0,18	28,3	7,76	0,91
23:00 06-11-2023	20,51	20,48	7,54	0,18	27,88	4,17	0,57
00:00 07-11-2023	19,87	19,78	7,6	0,2	27,52	3,57	0,68
01:00 07-11-2023	19,68	18,8	7,66	0,2	27,2	1,87	0,71
02:00 07-11-2023	19,17	18,29	7,71	0,21	26,89	1,53	0,8
03:00 07-11-2023	18,56	17,91	7,75	0,21	26,6	1,16	0,67
04:00 07-11-2023	18,24	17,44	7,79	0,22	26,34	1,72	0,71
05:00 07-11-2023	17,67	16,89	7,82	0,23	26,1	1,34	0,7
06:00 07-11-2023	17,12	16,75	7,85	0,23	25,91	1,78	0,77
07:00 07-11-2023	15,98	17,81	7,52	0,21	26,87	10,14	125,39
08:00 07-11-2023	17,54	24,57	7,15	0,17	28,29	107,39	86,95
09:00 07-11-2023	17,49	22,7	7,16	0,17	28,59	86,8	97,68
10:00 07-11-2023	18,43	23,68	7,16	0,17	28,69	114,09	106,77
11:00 07-11-2023	18,77	24,28	7,16	0,17	28,7	98,31	106,8
12:00 07-11-2023	18,58	23,9	7,16	0,17	28,79	118,8	125,41
13:00 07-11-2023	18,8	23,51	7,16	0,17	28,84	90,68	63,7
14:00 07-11-2023	18,72	23,38	7,16	0,17	28,86	80,78	115
15:00 07-11-2023	19,05	23,16	7,15	0,17	28,84	89,16	63,24
16:00 07-11-2023	19,28	23,32	7,15	0,17	28,78	68,33	84,68
17:00 07-11-2023	20,01	24,64	7,14	0,17	28,68	103,43	134,8
18:00 07-11-2023	21,3	26,64	7,14	0,17	28,68	121,14	143,24
19:00 07-11-2023	21,82	26,24	7,12	0,17	28,66	108,86	75,16
20:00 07-11-2023	27,05	23,24	7,15	0,18	28,4	119,48	99,94
21:00 07-11-2023	42,6	21,63	7,15	0,19	28,08	39,29	0,48
22:00 07-11-2023	26,7	20,73	7,17	0,18	27,77	6,13	0,35
23:00 07-11-2023	35,31	19,6	7,18	0,19	27,52	3,43	0,24
00:00 08-11-2023	38,07	18,89	7,19	0,19	27,28	2,99	0,36
01:00 08-11-2023	24,94	18,49	7,2	0,22	27,08	2,36	0,36
02:00 08-11-2023	31,15	17,84	7,2	0,23	26,88	1,63	0,33
03:00 08-11-2023	30,54	17,53	7,22	0,21	26,68	1,73	0,21
04:00 08-11-2023	20,6	17,48	7,24	0,19	26,49	1,26	0,23
05:00 08-11-2023	19,89	17,19	7,26	0,2	26,32	1,94	0,28
06:00 08-11-2023	21,37	16,91	7,27	0,2	26,21	1,79	0,28
07:00 08-11-2023	17,05	17,02	7,18	0,19	26,94	1,37	109,54
08:00 08-11-2023	16,28	21,4	7,08	0,17	28,06	91,4	96,5
09:00 08-11-2023	16,58	20,43	7,08	0,17	28,46	108,8	125,97
10:00 08-11-2023	17,25	21,01	7,09	0,16	28,82	109,67	156,02
11:00 08-11-2023	17,87	21,72	7,09	0,16	29,05	123,9	83,9
12:00 08-11-2023	17,92	20,89	7,08	0,16	29,1	117,82	143,69
13:00 08-11-2023	17,95	20,65	7,08	0,16	29,27	110,07	103,38
14:00 08-11-2023	17,93	21,1	7,09	0,15	29,36	119,89	101,64

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
15:00 08-11-2023	18,33	20,66	7,09	0,15	29,36	93,33	81,96
16:00 08-11-2023	19,07	20,97	7,08	0,16	29,3	103,73	91,34
17:00 08-11-2023	19,98	21,81	7,08	0,16	29,26	81,4	61,48
18:00 08-11-2023	22,1	20,26	7,1	0,16	29,16	81,59	142,47
19:00 08-11-2023	30,23	19,1	7,12	0,16	29,02	116,23	110,39
20:00 08-11-2023	37,71	18,44	7,13	0,16	28,85	110,59	20,53
21:00 08-11-2023	42,08	17,93	7,14	0,16	28,66	13,41	0,28
22:00 08-11-2023	47,95	17,52	7,15	0,16	28,49	5,69	0,16
23:00 08-11-2023	38,85	17,34	7,17	0,17	28,3	3,39	0,4
00:00 09-11-2023	22,01	17,46	7,18	0,18	28,13	3,32	0,47
01:00 09-11-2023	21,13	17,28	7,21	0,17	27,96	2,24	0,56
02:00 09-11-2023	21,88	17,07	7,23	0,18	27,84	1,56	0,52
03:00 09-11-2023	22,91	16,83	7,25	0,18	27,68	1,56	0,49
04:00 09-11-2023	25,97	16,54	7,25	0,18	27,54	1,55	0,41
05:00 09-11-2023	29,02	16,38	7,26	0,18	27,44	1,8	0,49
06:00 09-11-2023	31,87	16,21	7,27	0,18	27,35	1,77	0,4
07:00 09-11-2023	23,38	16,37	7,18	0,17	28	9,39	124,37
08:00 09-11-2023	19	23,82	7,09	0,16	28,85	116,59	85,14
09:00 09-11-2023	17,99	20,17	7,1	0,16	29,17	111,07	164,1
10:00 09-11-2023	18,68	21,01	7,1	0,15	29,45	129,26	73,34
11:00 09-11-2023	18,42	20	7,11	0,15	29,73	93,49	63,61
12:00 09-11-2023	18,23	19,5	7,12	0,15	29,99	97,76	173,29
13:00 09-11-2023	18,87	20,59	7,1	0,15	30,03	114,2	62,84
14:00 09-11-2023	18,92	20,14	7,1	0,14	30,03	97,06	123,37
15:00 09-11-2023	19,43	20,43	7,09	0,15	29,95	102,75	62,28
16:00 09-11-2023	19,58	20,9	7,1	0,15	29,88	81,5	133,23
17:00 09-11-2023	20,17	22,22	7,1	0,15	29,84	126,22	110,78
18:00 09-11-2023	19,75	21,88	7,1	0,15	29,81	100,61	111,68
19:00 09-11-2023	20,21	21,06	7,11	0,15	29,74	104,98	40,7
20:00 09-11-2023	27,32	19,29	7,12	0,16	29,65	29,96	0,7
21:00 09-11-2023	36,94	18,52	7,13	0,16	29,5	5,33	0,56
22:00 09-11-2023	44,63	17,71	7,14	0,16	29,35	3,29	0,69
23:00 09-11-2023	31,4	17,3	7,16	0,16	29,2	2,09	0,68
00:00 10-11-2023	27,58	16,82	7,17	0,16	29,04	2,93	0,59
01:00 10-11-2023	32,2	16,43	7,17	0,16	28,92	1,97	0,44
02:00 10-11-2023	35,47	16,09	7,19	0,16	28,75	0,95	0,47
03:00 10-11-2023	31,9	15,96	7,2	0,17	28,6	1,38	0,56
04:00 10-11-2023	22,12	15,79	7,22	0,17	28,42	1,95	0,29
05:00 10-11-2023	25,2	15,58	7,22	0,17	28,29	1,82	0,54
06:00 10-11-2023	27,85	15,36	7,23	0,17	28,15	1,84	0,52
07:00 10-11-2023	21,62	15,44	7,13	0,16	28,52	5,84	100,4
08:00 10-11-2023	16,86	23,54	7,08	0,16	29,16	99,48	86,88
09:00 10-11-2023	15,59	18,24	7,09	0,15	29,52	78,39	101,47
10:00 10-11-2023	16,18	18,53	7,1	0,15	29,83	102,53	85,72

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
11:00 10-11-2023	16,38	18,27	7,11	0,14	30,1	102,87	110,63
12:00 10-11-2023	16,45	18,18	7,12	0,14	30,36	85,46	65,24
13:00 10-11-2023	16,7	17,83	7,13	0,14	30,55	88,65	126,5
14:00 10-11-2023	16,65	18,41	7,11	0,14	30,53	98,21	64,2
15:00 10-11-2023	16,24	17,72	7,12	0,14	30,41	87,66	135,35
16:00 10-11-2023	17,33	19,8	7,1	0,14	30,31	138,58	152,71
17:00 10-11-2023	17,52	19,7	7,08	0,14	30,21	119,38	76,33
18:00 10-11-2023	16,93	18,28	7,08	0,15	30,13	112,78	101,18
19:00 10-11-2023	17,16	17,44	7,08	0,15	30,04	91,13	66,18
20:00 10-11-2023	21,92	16,24	7,1	0,15	29,56	47,1	0,95
21:00 10-11-2023	25,85	15,69	7,12	0,16	28,92	6,5	0,8
22:00 10-11-2023	29,41	15,27	7,13	0,16	28,29	3,81	0,7
23:00 10-11-2023	32,65	14,85	7,14	0,17	27,7	2,25	0,74
00:00 11-11-2023	35,65	14,51	7,16	0,18	27,2	2,32	0,7
01:00 11-11-2023	38,1	14,33	7,17	0,18	26,78	2,1	0,82
02:00 11-11-2023	39,77	14,14	7,18	0,19	26,41	1,71	0,83
03:00 11-11-2023	41,43	14,01	7,2	0,19	26,09	0,99	0,81
04:00 11-11-2023	42,37	13,91	7,21	0,2	25,83	0,61	0,71
05:00 11-11-2023	42,83	13,82	7,22	0,2	25,57	1	0,75
06:00 11-11-2023	36,94	13,86	7,24	0,2	25,36	1,21	0,54
07:00 11-11-2023	16,88	15,14	7,18	0,2	26,77	19,93	124,96
08:00 11-11-2023	16,79	20,06	7,08	0,15	29,48	98,75	96,14
09:00 11-11-2023	16,09	17,5	7,1	0,15	29,82	89,49	126,06
10:00 11-11-2023	17,05	18,85	7,11	0,14	30,02	119,55	124,27
11:00 11-11-2023	17,66	19,09	7,12	0,14	30,19	100,75	64,03
12:00 11-11-2023	17,29	18,14	7,13	0,14	30,39	99,5	144,58
13:00 11-11-2023	18,17	19,34	7,11	0,14	30,5	105,74	113,02
14:00 11-11-2023	18,42	19,76	7,11	0,14	30,35	116,77	82,44
15:00 11-11-2023	18,85	20,13	7,1	0,14	30,23	84,58	62,88
16:00 11-11-2023	18,96	20	7,11	0,14	30,16	70,74	123,13
17:00 11-11-2023	20,05	21,43	7,11	0,14	30,13	110,6	81,47
18:00 11-11-2023	20,41	20,42	7,11	0,14	30,04	83,33	91,49
19:00 11-11-2023	21,79	19,68	7,13	0,15	29,96	123,66	134,94
20:00 11-11-2023	29,53	18,6	7,15	0,15	29,64	84,68	0,61
21:00 11-11-2023	35,79	17,68	7,16	0,15	29,38	8,75	0,41
22:00 11-11-2023	42,4	16,87	7,17	0,15	29,17	4,2	0,58
23:00 11-11-2023	48,41	16,27	7,17	0,16	28,98	2,32	0,64
00:00 12-11-2023	53,39	15,81	7,18	0,16	28,78	2,19	0,61
01:00 12-11-2023	56,79	15,49	7,18	0,16	28,59	1,65	0,58
02:00 12-11-2023	59,62	15,27	7,18	0,16	28,4	1,78	0,5
03:00 12-11-2023	61,87	15,07	7,2	0,16	28,24	1,17	0,45
04:00 12-11-2023	63,93	14,86	7,22	0,16	28,08	1,82	0,4
05:00 12-11-2023	65,4	14,73	7,22	0,17	27,92	1,86	0,41
06:00 12-11-2023	66,19	14,57	7,23	0,17	27,77	1,41	0,45



Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
07:00 12-11-2023	33,88	15,07	7,19	0,16	28,33	2,69	107,06
08:00 12-11-2023	14,45	21,79	7,1	0,15	29,52	112,69	112,25
09:00 12-11-2023	14,58	19,92	7,1	0,15	29,82	103,5	131,08
10:00 12-11-2023	16,1	20,51	7,1	0,14	29,96	107,04	61,32
11:00 12-11-2023	17,17	20,43	7,11	0,14	30	100,23	110,38
12:00 12-11-2023	17,94	21,54	7,13	0,14	29,99	99,92	129,5
13:00 12-11-2023	19,05	23,01	7,12	0,14	30,03	127,49	107,56
14:00 12-11-2023	18,72	23,91	7,16	0,14	29,89	133,75	135,81
15:00 12-11-2023	18,58	24,31	7,16	0,14	29,82	120,91	79,66
16:00 12-11-2023	18,58	22,74	7,16	0,14	29,75	124,91	90,02
17:00 12-11-2023	29,39	21,1	7,17	0,14	29,59	52,56	0,36
18:00 12-11-2023	42,73	20,4	7,18	0,15	29,32	7,3	0,2
19:00 12-11-2023	55,23	19,81	7,19	0,15	29,1	4,94	0,37
20:00 12-11-2023	66,67	19,19	7,2	0,15	28,9	2,33	0,31
21:00 12-11-2023	75,71	18,6	7,21	0,15	28,7	1,86	0,4
22:00 12-11-2023	82,93	18,02	7,22	0,15	28,48	1,41	0,41
23:00 12-11-2023	88,85	17,35	7,24	0,16	28,27	1,31	0,29
00:00 13-11-2023	93,88	16,83	7,24	0,16	28,07	1,31	0,27
01:00 13-11-2023	56,77	16,41	7,27	0,16	27,86	1,55	0,48
02:00 13-11-2023	21,03	15,83	7,28	0,17	27,61	1,54	0,81
03:00 13-11-2023	26,5	15,46	7,29	0,17	27,33	1,58	0,89
04:00 13-11-2023	30,9	15,1	7,3	0,17	26,97	1,88	0,86
05:00 13-11-2023	34,41	14,88	7,31	0,18	26,6	2,13	0,77
06:00 13-11-2023	37,42	14,72	7,33	0,18	26,18	2,01	0,52
07:00 13-11-2023	22,5	16,64	7,23	0,17	27,06	20,52	141,1
08:00 13-11-2023	12,23	22,42	7,15	0,16	28,14	104,3	69,91
09:00 13-11-2023	12,28	20,9	7,17	0,16	28,24	90,42	129,92
10:00 13-11-2023	14,31	23,72	7,17	0,15	28,31	127,9	137,37
11:00 13-11-2023	15,72	24,59	7,18	0,15	28,28	112,86	67,99
12:00 13-11-2023	15,66	24,22	7,19	0,15	28,12	85,56	109,22
13:00 13-11-2023	16,56	23,34	7,19	0,15	28,02	96,72	77,67
14:00 13-11-2023	16,61	24,11	7,19	0,16	27,92	110,69	148,4
15:00 13-11-2023	16,88	24,61	7,19	0,16	27,77	108,33	127,77
16:00 13-11-2023	16,99	25,95	7,18	0,16	27,63	115,13	117,45
17:00 13-11-2023	16,97	24,36	7,17	0,16	27,52	120,03	86,38
18:00 13-11-2023	16,7	24,03	7,16	0,16	27,41	114,3	116,64
19:00 13-11-2023	17,29	23,17	7,16	0,16	27,29	114,74	84,73
20:00 13-11-2023	26,34	21,12	7,18	0,17	26,72	42,02	0,4
21:00 13-11-2023	36,09	20,49	7,2	0,17	26,02	5,76	0,38
22:00 13-11-2023	43,43	19,86	7,22	0,18	25,38	3,52	0,32
23:00 13-11-2023	49,52	19,21	7,23	0,19	24,8	3,01	0,39
00:00 14-11-2023	55,21	18,35	7,25	0,2	24,28	2,9	0,49
01:00 14-11-2023	58,99	17,72	7,26	0,21	23,85	2,28	0,37
02:00 14-11-2023	63,22	17,25	7,27	0,21	23,45	2,48	0,49

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
03:00 14-11-2023	67,14	16,98	7,29	0,22	23,07	2,47	0,56
04:00 14-11-2023	70,18	16,77	7,3	0,22	22,69	2,71	0,49
05:00 14-11-2023	72,91	16,63	7,31	0,23	22,35	2,89	0,34
06:00 14-11-2023	75,3	16,48	7,32	0,23	22,04	2,9	0,39
07:00 14-11-2023	31,57	17,84	7,25	0,2	23,79	22,99	142,6
08:00 14-11-2023	10,86	21,52	7,21	0,18	25,3	114,74	88,53
09:00 14-11-2023	11,54	22,09	7,2	0,17	25,69	116,98	168,86
10:00 14-11-2023	12,74	23,92	7,19	0,17	25,99	124,92	67,15
11:00 14-11-2023	13,2	23,16	7,2	0,17	26,19	84,86	82,27
12:00 14-11-2023	14,38	23,4	7,19	0,16	26,31	111,22	137,7
13:00 14-11-2023	15,11	24,04	7,19	0,16	26,45	96,36	71,99
14:00 14-11-2023	15,38	24,19	7,19	0,16	26,45	106,79	147,56
15:00 14-11-2023	15,95	24,96	7,18	0,16	26,41	103,95	81,76
16:00 14-11-2023	16,06	25	7,17	0,16	26,34	108,56	117,41
17:00 14-11-2023	16,3	25,07	7,16	0,16	26,34	103,38	142,34
18:00 14-11-2023	16,71	26,04	7,16	0,16	26,34	114,94	66,82
19:00 14-11-2023	17,76	24,52	7,17	0,16	26,28	113,23	74,03
20:00 14-11-2023	28,61	22,18	7,19	0,17	25,9	38,22	0,52
21:00 14-11-2023	39,79	21,64	7,2	0,17	25,47	5,77	0,71
22:00 14-11-2023	51,82	21,69	7,21	0,17	25,09	3,31	0,73
23:00 14-11-2023	62,28	21,74	7,22	0,18	24,75	2,81	0,53
00:00 15-11-2023	71,15	21,52	7,24	0,18	24,44	2,87	0,53
01:00 15-11-2023	78,06	20,53	7,24	0,19	24,18	2,45	0,36
02:00 15-11-2023	84,1	18,88	7,26	0,19	23,93	2,15	0,39
03:00 15-11-2023	89,22	17,55	7,27	0,19	23,72	2,37	0,42
04:00 15-11-2023	93,59	16,97	7,27	0,19	23,52	2,32	0,51
05:00 15-11-2023	97,51	16,43	7,28	0,2	23,33	2,18	0,54
06:00 15-11-2023	100,82	16,21	7,29	0,2	23,15	2,24	0,79
07:00 15-11-2023	46,45	16,1	7,32	0,2	22,91	2,37	81,09
08:00 15-11-2023	20,39	21,01	7,15	0,17	25,28	84,22	108,35
09:00 15-11-2023	15,15	23,25	7,16	0,17	25,63	103,75	62,12
10:00 15-11-2023	13,55	23,61	7,18	0,16	25,82	79,63	97,79
11:00 15-11-2023	13,88	24,41	7,18	0,16	25,93	102,78	82,78
12:00 15-11-2023	13,69	24,79	7,19	0,16	26	79,17	77,32
13:00 15-11-2023	13,94	24,6	7,19	0,16	26,08	111,56	173,3
14:00 15-11-2023	14,17	26,51	7,18	0,16	26,26	126,92	86,34
15:00 15-11-2023	14,4	24,13	7,18	0,16	26,34	101,25	114,11
16:00 15-11-2023	12,17	23,74	7,16	0,16	26,34	108,3	116,2
17:00 15-11-2023	0,02	24,57	7,14	0,16	26,34	101,78	63,96
18:00 15-11-2023	0	23,5	7,15	0,16	26,34	85,11	106,53
19:00 15-11-2023	1,57	23,94	7,16	0,16	26,31	103,96	33,09
20:00 15-11-2023	11,07	23,26	7,19	0,16	26,06	20,6	0,77
21:00 15-11-2023	20,51	23,18	7,2	0,16	25,77	5,42	0,55
22:00 15-11-2023	29,97	21,48	7,21	0,17	25,51	3,33	0,67

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
23:00 15-11-2023	39,22	20,26	7,22	0,17	25,26	2,58	0,76
00:00 16-11-2023	47,62	19,73	7,23	0,17	25,03	2,91	0,82
01:00 16-11-2023	54,4	19,32	7,24	0,17	24,81	2,38	0,89
02:00 16-11-2023	60,38	18,66	7,24	0,18	24,62	2,3	1,03
03:00 16-11-2023	64,9	18,11	7,25	0,18	24,43	2,38	0,97
04:00 16-11-2023	68,77	17,69	7,28	0,18	24,2	2,14	0,73
05:00 16-11-2023	72,13	17,44	7,29	0,19	23,92	2,27	0,59
06:00 16-11-2023	75,06	17,15	7,3	0,19	23,65	2,14	0,6
07:00 16-11-2023	33,39	17,24	7,23	0,18	24,23	13,44	100,22
08:00 16-11-2023	0	22,48	7,17	0,17	25,11	110,71	107,63
09:00 16-11-2023	8,56	23,93	7,19	0,17	25,3	98,54	117,37
10:00 16-11-2023	23,8	26,76	7,2	0,17	25,44	106,94	97,21
11:00 16-11-2023	23,58	26,52	7,2	0,17	25,53	100,72	76,52
12:00 16-11-2023	23,96	27,73	7,21	0,16	25,66	104,66	116,52
13:00 16-11-2023	24,18	27,97	7,21	0,16	25,75	103,79	116,67
14:00 16-11-2023	24,78	29,08	7,2	0,16	25,67	116,43	185,54
15:00 16-11-2023	25,38	205,49	7,19	0,16	25,72	129,44	65,47
16:00 16-11-2023	24,77	30,12	7,19	0,16	25,65	96,46	65,17
17:00 16-11-2023	24,42	28,68	7,18	0,16	25,65	95,92	136,2
18:00 16-11-2023	24,8	30,1	7,18	0,17	25,65	102,45	95,93
19:00 16-11-2023	25,53	29	7,19	0,17	25,59	116,26	79,64
20:00 16-11-2023	33,36	25,68	7,22	0,17	25,32	47,91	0,68
21:00 16-11-2023	44,44	23,73	7,24	0,17	24,9	6,36	0,75
22:00 16-11-2023	56	22,99	7,25	0,18	24,51	4	0,83
23:00 16-11-2023	66,97	22,2	7,26	0,18	24,16	2,45	0,75
00:00 17-11-2023	76,18	21,07	7,27	0,19	23,81	2,59	0,79
01:00 17-11-2023	83,53	20,39	7,28	0,19	23,52	2,11	0,69
02:00 17-11-2023	90,1	19,89	7,29	0,2	23,24	2,17	0,57
03:00 17-11-2023	94,77	19,43	7,3	0,2	22,91	1,92	0,66
04:00 17-11-2023	99,03	19	7,31	0,2	22,61	2,02	0,73
05:00 17-11-2023	103,11	18,61	7,32	0,21	22,34	2,19	0,71
06:00 17-11-2023	106,29	18,33	7,33	0,21	22,08	2,19	0,67
07:00 17-11-2023	49,68	21,42	6,65	0,19	21,21	14,3	142,67
08:00 17-11-2023	23,75	27,49	7,21	0,19	24,08	102,27	118,86
09:00 17-11-2023	26,43	25,64	7,22	0,18	24,55	110,3	88,18
10:00 17-11-2023	27,4	26,66	7,23	0,18	24,88	92,1	79,24
11:00 17-11-2023	29,24	27,22	7,23	0,17	25,19	93,05	87,46
12:00 17-11-2023	26,78	26,26	7,24	0,17	25,42	92,38	117,4
13:00 17-11-2023	24,4	27,79	7,24	0,17	25,6	92,32	66,09
14:00 17-11-2023	26,97	27,29	7,3	0,16	25,65	91,45	132,66
15:00 17-11-2023	27,08	32,88	7,31	0,16	25,56	111,1	116,51
16:00 17-11-2023	26,07	33,53	7,21	0,16	25,52	100,74	96,61
17:00 17-11-2023	25,83	28,53	7,16	0,16	25,55	88,47	117,16
18:00 17-11-2023	27,27	28,61	7,17	0,16	25,54	109,24	85,95

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
19:00 17-11-2023	27,07	28,28	7,18	0,17	25,55	90,36	44,08
20:00 17-11-2023	26,83	28,79	7,18	0,17	25,55	23,64	0,62
21:00 17-11-2023	26,83	28,79	7,18	0,17	25,55	4,26	0,7
22:00 17-11-2023	26,83	28,79	7,18	0,17	25,55	2	0,57
23:00 17-11-2023	26,83	28,79	7,18	0,17	25,55	1,57	0,45
00:00 18-11-2023	26,83	28,79	7,18	0,17	25,55	2,61	0,47
01:00 18-11-2023	26,83	28,79	7,18	0,17	25,55	2,06	0,8
02:00 18-11-2023	26,83	28,79	7,18	0,17	25,55	2,54	0,49
03:00 18-11-2023	26,83	28,79	7,18	0,17	25,55	2,08	0,24
04:00 18-11-2023	26,83	28,79	7,18	0,17	25,55	2,27	0,48
05:00 18-11-2023	26,83	28,79	7,18	0,17	25,55	2,48	0,58
06:00 18-11-2023	26,83	28,79	7,18	0,17	25,55	2,01	0,48
07:00 18-11-2023	24,43	23,98	7,21	0,18	24,71	14,56	102,92
08:00 18-11-2023	25,51	26,62	7,2	0,18	24,32	81,79	68,9
09:00 18-11-2023	26,78	28,49	7,21	0,17	24,75	79,58	80,32
10:00 18-11-2023	27,77	31,36	7,22	0,17	25,13	109,76	138,78
11:00 18-11-2023	27,76	30,64	7,18	0,16	25,43	110,04	69,42
12:00 18-11-2023	27,69	28,75	7,18	0,16	25,45	77,64	109,64
13:00 18-11-2023	27,69	28,75	7,18	0,16	25,45	127,84	147,92
14:00 18-11-2023	27,69	28,75	7,18	0,16	25,45	116,65	127,71
15:00 18-11-2023	27,69	28,75	7,18	0,16	25,45	119,28	105,74
16:00 18-11-2023	27,69	28,75	7,18	0,16	25,45	114,71	115,38
17:00 18-11-2023	27,69	28,75	7,18	0,16	25,45	108,48	155,9
18:00 18-11-2023	26,69	27,57	7,17	0,16	25,62	116,94	63,53
19:00 18-11-2023	24,99	30,42	7,17	0,16	25,85	111,58	83,56
20:00 18-11-2023	25,13	31,58	7,17	0,16	25,85	40,62	0,66
21:00 18-11-2023	25,13	31,58	7,17	0,16	25,85	5,67	0,38
22:00 18-11-2023	25,13	31,58	7,17	0,16	25,85	3,21	0,56
23:00 18-11-2023	25,13	31,58	7,17	0,16	25,85	2,46	0,58
00:00 19-11-2023	25,13	31,58	7,17	0,16	25,85	3,04	0,41
01:00 19-11-2023	25,13	31,58	7,17	0,16	25,85	1,74	0,33
02:00 19-11-2023	25,13	31,58	7,17	0,16	25,85	2,01	0,47
03:00 19-11-2023	25,13	31,58	7,17	0,16	25,85	2,13	0,4
04:00 19-11-2023	25,13	31,58	7,17	0,16	25,85	2,05	0,28
05:00 19-11-2023	25,13	31,58	7,17	0,16	25,85	2,19	0,54
06:00 19-11-2023	25,13	31,58	7,17	0,16	25,85	1,94	0,33
07:00 19-11-2023	23,64	24,26	7,21	0,18	24,66	20,09	132,76
08:00 19-11-2023	23,74	23,37	7,19	0,17	24,6	113,84	111,12
09:00 19-11-2023	24,88	27,59	7,21	0,17	25,07	95,76	117,34
10:00 19-11-2023	25,56	36,13	7,22	0,16	25,42	106,9	76,6
11:00 19-11-2023	25,05	36,95	7,22	0,16	25,74	78,68	65,48
12:00 19-11-2023	27,34	32,3	7,26	0,16	25,88	88,51	171,85
13:00 19-11-2023	32,82	41,13	7,27	0,16	25,83	136,55	183,6
14:00 19-11-2023	29,01	27,69	7,25	0,15	25,92	135,37	61,81

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
15:00 19-11-2023	28,55	28,21	7,2	0,15	26,16	87,11	62,62
16:00 19-11-2023	28,75	26,52	7,2	0,15	26,14	70,26	62,84
17:00 19-11-2023	28,78	26,36	7,2	0,15	26,14	46,11	5,83
18:00 19-11-2023	28,78	26,36	7,2	0,15	26,14	8,76	0,57
19:00 19-11-2023	28,78	26,36	7,2	0,15	26,14	5,35	0,48
20:00 19-11-2023	28,78	26,36	7,2	0,15	26,14	2,56	0,5
21:00 19-11-2023	28,78	26,36	7,2	0,15	26,14	2,37	0,27
22:00 19-11-2023	28,78	26,36	7,2	0,15	26,14	2,44	0,14
23:00 19-11-2023	28,78	26,36	7,2	0,15	26,14	2,76	0,36
00:00 20-11-2023	28,78	26,36	7,2	0,15	26,14	2,52	0,38
01:00 20-11-2023	28,78	26,36	7,2	0,15	26,14	2,26	0,22
02:00 20-11-2023	28,78	26,36	7,2	0,15	26,14	2,37	0,38
03:00 20-11-2023	28,78	26,36	7,2	0,15	26,14	2	0,27
04:00 20-11-2023	28,78	26,36	7,2	0,15	26,14	2,27	0,17
05:00 20-11-2023	28,78	26,36	7,2	0,15	26,14	2,03	0,45
06:00 20-11-2023	28,78	26,36	7,2	0,15	26,14	2,18	0,17
07:00 20-11-2023	25,46	17,25	7,44	0,17	25,11	32,86	131,66
08:00 20-11-2023	25,38	16,85	7,17	0,17	24,91	98,51	61,08
09:00 20-11-2023	25,86	19,43	7,2	0,16	25,25	113,8	147,21
10:00 20-11-2023	26,14	20,55	7,22	0,16	25,58	118,74	60,12
11:00 20-11-2023	25,95	24,28	7,25	0,16	25,87	75,82	65,38
12:00 20-11-2023	26,01	19,77	7,26	0,15	26,14	94	130,96
13:00 20-11-2023	26,5	20,45	7,26	0,15	26,26	106,1	125,89
14:00 20-11-2023	27,4	20,3	7,23	0,15	26,3	108,36	58,96
15:00 20-11-2023	28	19,73	7,23	0,15	26,24	103,93	145,28
16:00 20-11-2023	29,24	22,6	7,22	0,15	26,24	104,2	58,3
17:00 20-11-2023	29,04	22,32	7,23	0,15	26,15	81,01	124,88
18:00 20-11-2023	29,68	23,7	7,23	0,15	26,13	97,44	58,44
19:00 20-11-2023	29,4	22,41	7,24	0,15	26,04	103,86	114,12
20:00 20-11-2023	29,52	21,17	7,24	0,15	26,04	57,26	0,42
21:00 20-11-2023	29,52	21,17	7,24	0,15	26,04	8,64	0,51
22:00 20-11-2023	29,52	21,17	7,24	0,15	26,04	4,05	0,41
23:00 20-11-2023	29,52	21,17	7,24	0,15	26,04	2,69	0,36
00:00 21-11-2023	29,52	21,17	7,24	0,15	26,04	2,89	0,67
01:00 21-11-2023	29,52	21,17	7,24	0,15	26,04	2,25	0,53
02:00 21-11-2023	29,52	21,17	7,24	0,15	26,04	2,34	0,37
03:00 21-11-2023	29,52	21,17	7,24	0,15	26,04	2,25	0,31
04:00 21-11-2023	29,52	21,17	7,24	0,15	26,04	2,67	0,41
05:00 21-11-2023	29,52	21,17	7,24	0,15	26,04	2,99	0,39
06:00 21-11-2023	29,52	21,17	7,24	0,15	26,04	2,65	0,51
07:00 21-11-2023	24,28	15,12	7,51	0,17	25,19	32,12	156,76
08:00 21-11-2023	23,24	16,86	7,22	0,16	25,18	107,12	96,01
09:00 21-11-2023	24,38	22,06	7,24	0,16	25,54	119,69	114,57
10:00 21-11-2023	24,15	21,17	7,25	0,16	25,86	93,53	124,28

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
11:00 21-11-2023	24,97	20,25	7,26	0,15	26,14	107,93	73,57
12:00 21-11-2023	24,98	19,73	7,26	0,15	26,4	111,89	143,73
13:00 21-11-2023	24,77	20,95	7,26	0,15	26,53	101,38	64,17
14:00 21-11-2023	24,01	19,04	7,26	0,15	26,56	78,27	104,31
15:00 21-11-2023	25,04	20,8	7,25	0,15	26,5	113,34	143,29
16:00 21-11-2023	21,02	13,72	5,64	0,12	20,58	104,46	62,93
17:00 21-11-2023	26,1	23,66	7,25	0,15	26,45	70,12	63,36
18:00 21-11-2023	26,1	23,66	7,25	0,15	26,45	98,05	174,83
19:00 21-11-2023	26,1	23,66	7,25	0,15	26,45	129,18	41,65
20:00 21-11-2023	26,1	23,66	7,25	0,15	26,45	38,16	0,46
21:00 21-11-2023	26,1	23,66	7,25	0,15	26,45	7,07	0,59
22:00 21-11-2023	26,1	23,66	7,25	0,15	26,45	3,18	0,59
23:00 21-11-2023	26,1	23,66	7,25	0,15	26,45	2,39	0,6
00:00 22-11-2023	26,1	23,66	7,25	0,15	26,45	3,27	0,75
01:00 22-11-2023	26,1	23,66	7,25	0,15	26,45	2,49	0,67
02:00 22-11-2023	26,1	23,66	7,25	0,15	26,45	2,62	0,69
03:00 22-11-2023	26,1	23,66	7,25	0,15	26,45	2,18	0,63
04:00 22-11-2023	26,1	23,66	7,25	0,15	26,45	2,12	0,45
05:00 22-11-2023	26,1	23,66	7,25	0,15	26,45	1,95	0,54
06:00 22-11-2023	26,1	23,66	7,25	0,15	26,45	1,74	0,54
07:00 22-11-2023	23,85	17,98	7,29	0,16	25,61	9,45	111,45
08:00 22-11-2023	22,54	15,5	7,25	0,15	25,5	110,84	96,99
09:00 22-11-2023	22,5	16,32	7,25	0,15	25,91	98,44	96,27
10:00 22-11-2023	23,44	17,46	7,24	0,15	26,06	87,69	106,09
11:00 22-11-2023	23,62	18,69	7,25	0,14	26,28	104,08	84,8
12:00 22-11-2023	24,05	18,25	7,25	0,14	26,41	100,79	155,56
13:00 22-11-2023	24,36	19,33	7,25	0,14	26,52	123,89	93,69
14:00 22-11-2023	24,09	18,72	7,26	0,14	26,59	92,55	73,76
15:00 22-11-2023	24,14	18,84	7,26	0,14	26,55	104,91	134,59
16:00 22-11-2023	25,08	20,3	7,26	0,14	26,48	98,3	63,42
17:00 22-11-2023	25,09	20,36	7,26	0,14	26,45	106,15	175,12
18:00 22-11-2023	25,5	21,28	7,25	0,14	26,4	116,98	83,24
19:00 22-11-2023	25,13	19,69	7,25	0,14	26,34	106,27	52,11
20:00 22-11-2023	25,2	19,63	7,25	0,14	26,34	33,36	0,7
21:00 22-11-2023	25,2	19,63	7,25	0,14	26,34	7,39	0,58
22:00 22-11-2023	25,2	19,63	7,25	0,14	26,34	4,02	0,65
23:00 22-11-2023	25,2	19,63	7,25	0,14	26,34	2,66	0,69
00:00 23-11-2023	25,2	19,63	7,25	0,14	26,34	1,92	0,55
01:00 23-11-2023	25,2	19,63	7,25	0,14	26,34	2,22	0,61
02:00 23-11-2023	25,2	19,63	7,25	0,14	26,34	2,25	0,65
03:00 23-11-2023	25,2	19,63	7,25	0,14	26,34	2,54	0,56
04:00 23-11-2023	25,2	19,63	7,25	0,14	26,34	2,27	0,66
05:00 23-11-2023	25,2	19,63	7,25	0,14	26,34	2,63	0,83
06:00 23-11-2023	25,2	19,63	7,25	0,14	26,34	2,36	0,48

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
07:00 23-11-2023	23,23	15,77	7,27	0,15	25,7	13,27	117,21
08:00 23-11-2023	21,22	12,75	7,23	0,15	25,58	116,68	96,8
09:00 23-11-2023	21,86	13,89	7,22	0,15	25,89	94,75	131,71
10:00 23-11-2023	23,07	16,48	7,21	0,15	26,12	129,2	125,26
11:00 23-11-2023	23,63	17,39	7,21	0,14	26,37	114,23	89,46
12:00 23-11-2023	23,82	17,45	7,22	0,14	26,62	121,98	133,78
13:00 23-11-2023	23,9	17,54	7,22	0,14	26,73	104,38	98,46
14:00 23-11-2023	23,97	17,53	7,22	0,14	26,85	101,95	74,18
15:00 23-11-2023	23,44	15,84	7,22	0,14	26,75	78,49	108,69
16:00 23-11-2023	24,76	18,86	7,22	0,14	26,74	107,89	92,4
17:00 23-11-2023	25,33	19,78	7,22	0,14	26,65	83,41	108,16
18:00 23-11-2023	25,78	20,69	7,21	0,14	26,65	108	92,17
19:00 23-11-2023	26,04	20,73	7,22	0,14	26,65	109,05	128,08
20:00 23-11-2023	26,19	20,95	7,22	0,14	26,65	69,27	0,75
21:00 23-11-2023	26,19	20,95	7,22	0,14	26,65	9,03	0,7
22:00 23-11-2023	26,19	20,95	7,22	0,14	26,65	4,43	0,76
23:00 23-11-2023	26,19	20,95	7,22	0,14	26,65	2,76	0,52
00:00 24-11-2023	26,19	20,95	7,22	0,14	26,65	2,36	0,5
01:00 24-11-2023	26,19	20,95	7,22	0,14	26,65	1,66	0,58
02:00 24-11-2023	26,19	20,95	7,22	0,14	26,65	2,15	0,7
03:00 24-11-2023	26,19	20,95	7,22	0,14	26,65	2,69	0,74
04:00 24-11-2023	26,19	20,95	7,22	0,14	26,65	2,22	0,77
05:00 24-11-2023	26,19	20,95	7,22	0,14	26,65	3,01	0,65
06:00 24-11-2023	26,19	20,95	7,22	0,14	26,65	2,2	0,76
07:00 24-11-2023	24,76	18,26	7,2	0,14	26,3	12,7	126,45
08:00 24-11-2023	22,76	15,14	7,16	0,14	26,05	104,58	65,72
09:00 24-11-2023	22,77	14,77	7,15	0,14	26,37	96,01	175,89
10:00 24-11-2023	24,46	18,24	7,14	0,14	26,62	114,65	64,05
11:00 24-11-2023	24,77	18,58	7,14	0,14	26,78	96,5	155,04
12:00 24-11-2023	25,77	20,15	7,14	0,14	26,88	117,18	63,14
13:00 24-11-2023	25,7	19,81	7,15	0,13	26,97	110,08	143,86
14:00 24-11-2023	26,02	20,73	7,16	0,13	27,05	102,44	62,67
15:00 24-11-2023	25,53	19,31	7,18	0,13	27,04	76	124,08
16:00 24-11-2023	27,37	23,44	7,17	0,13	26,96	121,77	101,61
17:00 24-11-2023	28,57	25,58	7,17	0,13	26,91	89,79	62,17
18:00 24-11-2023	27,82	23,76	7,18	0,13	26,86	73,92	83,22
19:00 24-11-2023	28,09	24,13	7,19	0,14	26,86	102,93	168,36
20:00 24-11-2023	28,24	24,4	7,19	0,14	26,86	117,69	0,53
21:00 24-11-2023	28,24	24,4	7,19	0,14	26,86	13,49	0,58
22:00 24-11-2023	28,24	24,4	7,19	0,14	26,86	4,06	0,92
23:00 24-11-2023	28,24	24,4	7,19	0,14	26,86	2,47	0,73
00:00 25-11-2023	28,24	24,4	7,19	0,14	26,86	1,96	0,68
01:00 25-11-2023	28,24	24,4	7,19	0,14	26,86	2,18	0,54
02:00 25-11-2023	28,24	24,4	7,19	0,14	26,86	2,18	0,63

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
03:00 25-11-2023	28,24	24,4	7,19	0,14	26,86	1,54	0,55
04:00 25-11-2023	28,24	24,4	7,19	0,14	26,86	2,37	0,56
05:00 25-11-2023	28,24	24,4	7,19	0,14	26,86	2,83	0,62
06:00 25-11-2023	28,24	24,4	7,19	0,14	26,86	2,58	0,7
07:00 25-11-2023	26,53	20,23	7,15	0,14	26,4	23,31	142,89
08:00 25-11-2023	25,46	18,28	7,12	0,14	26,29	126	96,14
09:00 25-11-2023	25,43	17,6	7,14	0,14	26,57	89,69	105,83
10:00 25-11-2023	26,89	20,46	7,14	0,13	26,72	114,9	104,28
11:00 25-11-2023	27,33	19,98	7,14	0,13	26,97	86,97	63,58
12:00 25-11-2023	26,29	17,06	7,14	0,13	27,07	59,82	84,2
13:00 25-11-2023	26,75	18,01	7,12	0,13	27	111,05	94,12
14:00 25-11-2023	27,11	18,92	7,14	0,13	27,09	75,87	63,32
15:00 25-11-2023	26,8	18,64	7,15	0,13	27,02	85,28	124,56
16:00 25-11-2023	28,74	23,2	7,16	0,13	26,96	92,84	62,44
17:00 25-11-2023	28,46	22,3	7,18	0,13	26,86	65,96	62,92
18:00 25-11-2023	28,07	21,01	7,19	0,13	26,81	96,58	154,58
19:00 25-11-2023	30,3	22,63	7,2	0,13	26,83	117,07	41,71
20:00 25-11-2023	31,14	19,2	7,22	0,13	26,62	25,99	0,82
21:00 25-11-2023	29,97	17,33	7,27	0,13	26,37	7,4	0,64
22:00 25-11-2023	29,28	16,13	7,31	0,14	26,15	2,99	0,63
23:00 25-11-2023	28,46	14,78	7,35	0,14	25,93	2,5	0,69
00:00 26-11-2023	28,16	13,76	7,38	0,14	25,72	2,36	0,7
01:00 26-11-2023	27,67	12,99	7,42	0,14	25,55	2,24	0,64
02:00 26-11-2023	27,51	12,17	7,46	0,15	25,4	2,49	0,67
03:00 26-11-2023	27,26	11,42	7,48	0,15	25,27	2,5	0,66
04:00 26-11-2023	26,88	10,81	7,51	0,15	25,13	2,23	0,62
05:00 26-11-2023	26,8	10,27	7,53	0,15	25,01	2,03	0,81
06:00 26-11-2023	26,62	9,76	7,55	0,15	24,89	2,37	0,73
07:00 26-11-2023	26,08	10,39	7,48	0,15	25,02	2,27	95,43
08:00 26-11-2023	27,44	18,67	7,17	0,14	26,06	107,67	136,85
09:00 26-11-2023	29,35	21,33	7,17	0,13	26,31	105,75	65,1
10:00 26-11-2023	30,31	21,32	7,19	0,13	26,5	106,33	186,9
11:00 26-11-2023	31,33	22,49	7,19	0,13	26,77	125,64	63,54
12:00 26-11-2023	31,63	21,61	7,21	0,13	26,96	86,18	104,2
13:00 26-11-2023	30,58	21,1	7,22	0,13	27,12	112,59	144,09
14:00 26-11-2023	29,83	23,41	7,22	0,13	27,07	125,4	121,88
15:00 26-11-2023	29,97	22,78	7,22	0,13	27,06	106,47	61,15
16:00 26-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	71,92	25,7
17:00 26-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	11,87	0,41
18:00 26-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	4,62	0,49
19:00 26-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	2,17	0,25
20:00 26-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	2,24	0,53
21:00 26-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	2,33	0,74
22:00 26-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	1,98	0,6



Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
23:00 26-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	1,53	0,68
00:00 27-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	2,58	0,82
01:00 27-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	1,83	0,63
02:00 27-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	2,42	0,48
03:00 27-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	2,07	0,53
04:00 27-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	2,39	0,68
05:00 27-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	1,97	0,6
06:00 27-11-2023	29,97	22,65	7,22	0,13	27,05	2,5	0,63
07:00 27-11-2023	26,94	20,18	7,21	0,14	26,16	28,6	158,25
08:00 27-11-2023	24,86	18,67	7,2	0,13	26,06	108,27	65,85
09:00 27-11-2023	25,54	19,96	7,21	0,13	26,34	101,07	156,43
10:00 27-11-2023	27,06	22,54	7,2	0,13	26,62	108,53	63,58
11:00 27-11-2023	26,8	21,72	7,22	0,13	26,85	75,29	74,42
12:00 27-11-2023	26,84	21,91	7,24	0,13	27,06	104,48	174,82
13:00 27-11-2023	28,52	24,64	7,23	0,12	27,17	116,76	92,78
14:00 27-11-2023	28,24	23,61	7,24	0,12	27,26	105,22	122,61
15:00 27-11-2023	28,28	23,4	7,24	0,12	27,18	106,08	71,7
16:00 27-11-2023	29,35	25,58	7,24	0,12	27,07	107,86	110,87
17:00 27-11-2023	30,06	27	7,23	0,12	27,07	111,57	150,39
18:00 27-11-2023	30,6	27,81	7,23	0,12	27,02	111,6	58,75
19:00 27-11-2023	29,86	25,81	7,24	0,13	26,92	85,1	129,44
20:00 27-11-2023	29,55	25,14	7,25	0,13	26,86	107,68	5,58
21:00 27-11-2023	29,55	25,14	7,25	0,13	26,86	11,09	0,73
22:00 27-11-2023	29,55	25,14	7,25	0,13	26,86	2,11	0,73
23:00 27-11-2023	29,55	25,14	7,25	0,13	26,86	1,17	0,69
00:00 28-11-2023	29,55	25,14	7,25	0,13	26,86	1,9	0,75
01:00 28-11-2023	29,55	25,14	7,25	0,13	26,86	1,52	0,98
02:00 28-11-2023	29,55	25,14	7,25	0,13	26,86	1,84	0,66
03:00 28-11-2023	29,55	25,14	7,25	0,13	26,86	1,06	0,82
04:00 28-11-2023	29,55	25,14	7,25	0,13	26,86	1,5	0,58
05:00 28-11-2023	29,55	25,14	7,25	0,13	26,86	2,16	0,61
06:00 28-11-2023	29,55	25,14	7,25	0,13	26,86	2,12	0,71
07:00 28-11-2023	27,42	21,25	7,19	0,13	26,2	30,44	154,93
08:00 28-11-2023	26,29	21	7,16	0,13	26,22	129,13	114,03
09:00 28-11-2023	26,64	22,25	7,19	0,13	26,51	108,64	134,22
10:00 28-11-2023	26,34	21,58	7,2	0,13	26,73	120,07	82,78
11:00 28-11-2023	25,92	20,75	7,23	0,12	26,92	82,15	64,27
12:00 28-11-2023	25,04	19,54	7,26	0,12	27,07	89,5	152,53
13:00 28-11-2023	26,05	20,52	7,25	0,12	27,17	106,63	61,16
14:00 28-11-2023	25,86	20,29	7,27	0,12	27,16	74,13	92,82
15:00 28-11-2023	26,2	20,83	7,26	0,12	27,07	109,07	121,08
16:00 28-11-2023	28,19	24,85	7,26	0,12	27,05	112,39	100,27
17:00 28-11-2023	27,99	24,44	7,26	0,12	26,96	98	140,15
18:00 28-11-2023	28,15	24,55	7,26	0,12	26,93	115	68,51

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
19:00 28-11-2023	27,92	24,14	7,26	0,12	26,86	104,88	128,3
20:00 28-11-2023	28,39	24,69	7,26	0,12	26,86	91,71	5,48
21:00 28-11-2023	28,39	24,69	7,26	0,12	26,86	10,61	0,69
22:00 28-11-2023	28,39	24,69	7,26	0,12	26,86	3,24	0,86
23:00 28-11-2023	28,39	24,69	7,26	0,12	26,86	1,87	0,57
00:00 29-11-2023	28,39	24,69	7,26	0,12	26,86	2,34	0,74
01:00 29-11-2023	28,39	24,69	7,26	0,12	26,86	2,75	0,74
02:00 29-11-2023	28,39	24,69	7,26	0,12	26,86	2,51	0,73
03:00 29-11-2023	28,39	24,69	7,26	0,12	26,86	2,62	0,71
04:00 29-11-2023	28,39	24,69	7,26	0,12	26,86	2,75	0,77
05:00 29-11-2023	28,39	24,69	7,26	0,12	26,86	2,43	0,65
06:00 29-11-2023	28,39	24,69	7,26	0,12	26,86	2,43	0,72
07:00 29-11-2023	24,98	18,91	7,26	0,13	26,03	31,95	146,75
08:00 29-11-2023	24,38	20,21	7,24	0,13	26,13	112,62	64,82
09:00 29-11-2023	25,06	21,62	7,25	0,12	26,38	103,86	164,54
10:00 29-11-2023	26,12	24,31	7,25	0,12	26,62	118,67	72,04
11:00 29-11-2023	25,53	22,83	7,27	0,12	26,88	79,73	61,85
12:00 29-11-2023	24,76	20,87	7,29	0,12	27,07	66,2	61,73
13:00 29-11-2023	24,55	20,77	7,3	0,12	27,11	71,59	132,97
14:00 29-11-2023	26,2	23,2	7,28	0,12	27,14	118,28	91,26
15:00 29-11-2023	27,25	24,93	7,28	0,12	27,07	115,64	140,64
16:00 29-11-2023	28,43	27,22	7,28	0,12	26,99	102,79	109,8
17:00 29-11-2023	28,26	26,95	7,28	0,12	26,96	113,39	98,89
18:00 29-11-2023	28,05	26,3	7,28	0,12	26,93	113,14	128,1
19:00 29-11-2023	28,27	27,12	7,28	0,12	26,86	96,17	77,7
20:00 29-11-2023	27,67	25,73	7,29	0,12	26,86	70,99	0,66
21:00 29-11-2023	27,67	25,73	7,29	0,12	26,86	8,23	0,74
22:00 29-11-2023	27,67	25,73	7,29	0,12	26,86	3,39	0,81
23:00 29-11-2023	27,67	25,73	7,29	0,12	26,86	3,02	0,66
00:00 30-11-2023	27,67	25,73	7,29	0,12	26,86	2,95	0,76
01:00 30-11-2023	27,67	25,73	7,29	0,12	26,86	2,55	0,73
02:00 30-11-2023	27,67	25,73	7,29	0,12	26,86	2,68	0,69
03:00 30-11-2023	27,67	25,73	7,29	0,12	26,86	2,38	0,74
04:00 30-11-2023	27,67	25,73	7,29	0,12	26,86	2,29	0,7
05:00 30-11-2023	27,67	25,73	7,29	0,12	26,86	2,31	0,61
06:00 30-11-2023	27,67	25,73	7,29	0,12	26,86	1,98	0,61
07:00 30-11-2023	26,32	22,2	7,28	0,12	26,5	28,59	126,08
08:00 30-11-2023	24,57	18,97	7,26	0,12	26,39	111,89	69,73
09:00 30-11-2023	25,31	20,09	7,25	0,12	26,54	106,55	134,61
10:00 30-11-2023	27,33	24,5	7,25	0,12	26,62	104,13	108,48
11:00 30-11-2023	26,92	22,9	7,25	0,12	26,73	104,44	61,92
12:00 30-11-2023	26,81	22,96	7,26	0,12	26,77	81,92	117,35
13:00 30-11-2023	27,2	22,98	7,26	0,12	26,86	114,58	100,33
14:00 30-11-2023	28,66	25,41	7,25	0,12	26,77	96,22	115,68

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Nhiệt độ	Lưu lượng đầu ra	Lưu lượng vào
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
15:00 30-11-2023	30,22	28,51	7,25	0,12	26,75	119,29	88,92
16:00 30-11-2023	30,09	28,12	7,26	0,12	26,74	91,27	94,31
17:00 30-11-2023	30,38	28,44	7,26	0,12	26,65	108,23	87,16
18:00 30-11-2023	30,26	27,88	7,27	0,12	26,65	78,15	52,3
19:00 30-11-2023	30,35	27,68	7,27	0,12	26,65	87,55	88,91
20:00 30-11-2023	30,4	27,78	7,27	0,12	26,65	59,55	0,89
21:00 30-11-2023	30,4	27,78	7,27	0,12	26,65	8,72	0,86
22:00 30-11-2023	30,4	27,78	7,27	0,12	26,65	4,49	0,73
23:00 30-11-2023	30,4	27,78	7,27	0,12	26,65	3,38	0,69



